

Sprawa: wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr 271.1.11.2020 pn."Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolski wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn "Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolski wraz z zagospodarowaniem terenu" -

1. – stosownie do art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze) - wyjaśniam co następuje:

Pyt. 1. W przedmiarze (poz. 214) widnieje pozycja: „Grzejniki stalowe panelowe C-21, C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie.” Z kolei opis wykonawczy zakłada wyłącznie wykonanie przewodów instalacji C.O. w posadzkach i podejścia pod grzejniki wodne.

Na stronie 19 opisu wykonawczego widnieje zapis: „Obecnie budynek będzie ogrzewany z grzejników elektrycznych, lecz w przyszłości przy montażu instalacji wodnej pompowej, projektowana instalacja rurowa będzie przygotowana do realizacji zmiany sposobu ogrzewania.”

Dodatkowo na rysunku CO-1 widnieje legenda z zapiskiem: „Zawory grzejnikowe montować w takim miejscu, aby w przyszłości zamontować na ścianie poniższy grzejnik wraz z głowicą termostatyczną.”

Prosimy o jednoznaczne zajęcie stanowiska – czy w wycenie należy uwzględnić ceny grzejników i głowic termostatycznych, które w przyszłości docelowo zostaną zamontowane w obiekcie ?

Odp. Tak, w ofercie należy uwzględnić montaż grzejników wraz z głowicami termostatycznymi, zgodnie z pozycją 214 przedmiaru robót z uwzględnieniem pozostałych ustaleń w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Pyt. 2. W projekcie wykonawczym (strona 14, pkt. 4.0 Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne) widnieje: Podpunkt Instalacja wody zimnej i zapis „ (...) Instalację wykonać z rur PE-Xa np. systemu firmy Uponor lub innych, zwracając szczególną uwagę na ciśnienie nominalne zastosowanych rur i średnice wewnętrzne.”

Podobnie w podpunkcie Instalacja ciepłej wody użytkowej „ (...) Projektowana instalacja wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich zainstalowanych przyborów sanitarnych. Instalację wykonać z rur PE-Xa np. systemu firmy Uponor lub innych, zwracając szczególną uwagę na ciśnienie nominalne zastosowanych rur i średnice wewnętrzne.”

Z kolei w Specyfikacji technicznej (branża wod.-kan. wewnętrzne, podpunkt 1.3.1.) widnieje zapis: „Montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych o średnicach od \varnothing 15 do \varnothing 80.”

Prosimy o doprecyzowanie – z czego ma zostać wykonana wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji?

Odp. 2 . Zadanie będzie realizowane zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym i wykonawczym. Wewnętrzna instalacja zimnej wody, ciepłej i cyrkulacji będzie wykonana zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

Pyt. 3. W Specyfikacji technicznej (branża wod.-kan. wewnętrzne, podpunkt 2.2 Zastosowane materiały):

- w punkcie 2.2.2.3 widnieje zapis: „Zbiorniki retencyjne – zbiorniki retencyjne z paneli komorowych PP-C gr. 51 mm o poj. 162,5 m3 oraz 4 m3).”

- w punkcie 2.2.2.4. widnieje zapis: „Hydranty - hydranty wnekowe z wężem pólstywnym.”

- w punkcie 2.2.2.5. widnieje zapis: „Urządzenia do podwyższania ciśnienia – urządzenia do podwyższania ciśnienia – zestawy hydroforowe.”

Informujemy, że nie znaleziono ww. elementów w projekcie wykonawczym (część rysunkowa/opis wykonawczy).

Prosimy o jednoznaczne zajęcie stanowiska – czy ww. elementy wchodzą w zakres wyceny? Jeśli tak, proszę o załączenie specyfikacji urządzeń.

Odp. 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym i wykonawczym. Wyszczególnione w pytaniu materiały nie mają zastosowania w realizacji przedmiotowego projektu.

2. W związku z udzielonymi powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający przedłuża terminu składania ofert w postępowaniu. Wobec powyższego, ustalenia rozdziału 11 ust. 1, 7 i 9 SIWZ otrzymują brzmienie:

„11.1. Ofertę, składaną w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp> na stronie dotyczącej niniejszego postępowania
do dnia 15 stycznia 2021 roku do godz. 10:00”

„11.7. Ofertę, składaną w wersji pisemnej - papierowej, zapakowaną w trwale zamkniętej kopercie zaadresowaną:

**Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3; 88-430 Janowiec Wlkp.**

oznaczoną: „**Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim
wraz z zagospodarowaniem terenu” – nr IN.271.1.11.2020” -**

z podaniem : **nazwy i adresu wykonawcy** (może być odcisk pieczęci wykonawcy) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3 – sekretariat pokój nr 6

w terminie do dnia: **15 stycznia 2021 roku do godz. 10:00”**

„11.9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **15 stycznia 2021 roku o godz. 10:30**
w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3; 88-430 Janowiec Wlkp.
- sala konferencyjna

za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp> oraz ofert złożonych w formie pisemnej - papierowej.”

3. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ, Zamawiający przedłużył termin składania ofert - na nowy termin tj. **do dnia 15 stycznia 2021 roku do godz. 10:00** - wobec tego zgodnie z art. 38 ust. 4a i 6 ww ustawy pzp, prowadzi to do zmiany treści ogłoszenia nr 768396-N-2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w punkcie IV.6.2 - termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dotyczące punktu IV.6.2) - Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zostało opublikowane pod nr 540397174-N-2021 z dnia 7.01.2021 r. i umieszczone na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp>
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, stosownie do art. 38 ust.2 ustawy pzp, zostaje umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp> do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ

Leszek Grzeczka