



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łąd  
Program Inwestycji Strategicznych**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie inwestycyjne pt.:  
„Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z  
ochroną granicy państwa”, które jest dofinansowane ze środków  
Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.

Narewka, 06 lutego 2024 r.

Zamawiający

**GMINA NAREWKA**

17-220 Narewka

ul. Białowieska 1

NIP 603 00 06 370

IN.271.2.2024

### **Informacja o treści wniesionych pytań i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SWZ nr 2.**

**Dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa”, ogłoszenie nr 2024/BZP 00063658/01 z dnia 2024-01-24.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytania wniesione w dniu 05.02.2024 r:**

##### **Pytanie 01:**

Prosimy o potwierdzenie, że na wszystkich modernizowanych drogach objętych niniejszym postępowaniem należy ułożyć nawierzchnię bitumiczną spełniająca wymagania KR 1-2.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że na wszystkich modernizowanych drogach objętych niniejszym postępowaniem należy ułożyć nawierzchnię bitumiczną spełniająca wymagania KR 1-2.

##### **Pytanie 02:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał badania współczynnika luminacji. Pragniemy zwrócić uwagę, że współczynnik luminacji wymagany jest tylko w tunelach.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał badania współczynnika luminacji.

##### **Pytanie 03:**

Prosimy o potwierdzenie, że pomimo tego, że Zamawiający załączył do dokumentacji przetargowej SST dla większego zakresu robót, w ramach przedmiotowego postępowania należy wykonać tylko roboty ujęte w kosztorysach.

##### **Odpowiedź:**

Zakres wymaganych robót został przedstawiony w przedmiarze robót.

##### **Pytanie 04:**

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza krotność = 0,33 w pozycji dotyczącej wykonania poboczy „Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań) Krotność = 0,33”.

##### **Odpowiedź:**

Wskazana wartość „krotność” w przedmiarze pełni rolę informacyjną dla Zamawiającego. Wartość bazowa dla tej pozycji w kosztorysie inwestorskim wynosi 15 cm (grubość warstwy rozścielanego żwiru), w związku z tym:  $15 \text{ cm} * 0,33 \approx 5 \text{ cm}$ .

**Dotyczy: Remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1646B ul. Mickiewicza w miejscowości Narewka – Odcinek nr 1**

**Pytanie 05:**

Prosimy o zamieszczenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Z istniejącą Stałą Organizacją Ruchu Wykonawca może zapoznać się w terenie.

**Pytanie 06:**

Prosimy o potwierdzenie, że w poniższych pozycjach.

16 d.4	D-04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm (zjazdu)	m2	989,44
17 d.4	D-04.04.02b	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodniki i dojeścia do posesji)	m2	1 822,68

należy wycenić podbudowę z kruszywa naturalnego CNR. informujemy, że w tabeli 12 wstawiono kruszywo C90/3.

**Odpowiedź:**

Do wykonania robót należy stosować kruszywo/mieszankę kruszyw naturalnych 0-31,5 CNR (kruszywo naturalne niekruszone). W przypadku braku odpowiednich frakcji kruszywa naturalnego niekruszonego dopuszcza się uzupełnienia mieszanki odpowiednią frakcją kruszywa łamanego

**Pytanie 07:**

Prosimy o potwierdzenie, że pomimo zapisów w pkt. 1.3 SST D-09.01.01a

„- sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach,

- wykonaniem rabat i kwietników”

nie przewiduje się wykonania powyższych prac w ramach przedmiotowej inwestycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje się sadzenia drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, oraz wykonanie rabat i kwietników.

**Pytanie 08:**

Prosimy o podanie okresu gwarancji oraz pielęgnacji zieleni drogowej oraz ilości koszeń w ciągu roku.

**Odpowiedź:**

W okresie gwarancji Wykonawca nie jest zobowiązany do pielęgnacji oraz koszenia zieleni.

**Pytanie 09:**

Prosimy o informację, jaką grubość humusu należy rozłożyć w poniższej pozycji 10 cm, czy 20 cm.

28 d.7	D-09.01.01a	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. Krotność = 2	m2	1 808,00
--------	-------------	--	----	----------

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem w przedmiarze tj. 10 cm.

**Pytanie 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkobarstwowe. W SST D-07.01.01A są zapisy dotyczące wszystkich typów oznakowania poziomego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowsarstwowe.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

**ZATWIERDZIŁ**  
Zastępca Wójta Gminy Narewka  
Łukasz Zasim