

Legnica, 12.03.2024r.

IM.RZP.271.6.1.376.4.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
„Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al.100–lecia Odzyskania Niepodległości”

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz pkt. XII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz, **Zamawiający poniżej publikuje kolejne zapytania i odpowiedzi, natomiast odpowiedzi dotyczące pytania nr 15 i 16 zostaną udzielone niezwłocznie:**

I.

Zapytanie nr 10:

Proszę o potwierdzenie, że ewentualne rozliczenie wymiany gruntu po budowie kanalizacji deszczowej będzie rozliczone na podstawie cen jednostkowych zgodnie z aktualnym przedmiarem kanalizacji deszczowa zadanie 1B pozycja 9, 14, 15, 16.

Odpowiedź.

Rozliczenie wymiany gruntu. będzie na podstawie obmiaru zatwierdzonego przez nadzór w oparciu o pozycje z przedmiaru.

Zapytanie nr 11.

Zwracam uwagę że zamawiający załączył opinie geotechniczne z zakresu nie objętego przedmiotem postępowania . Proszę o załączenie właściwych opracowań geotechnicznych .

Odpowiedź.

Na podstawie badań geotechnicznych wykonanych dla zbiornika i budynków (z jednej i drugiej strony ulicy) określono warunki gruntowo – wodne w stopniu wystarczającym dla inwestycji liniowej rozliczanej powykonawczo.

Zapytanie nr 12.

Ponownie proszę o przedstawienie rozwiązania projektowego zabezpieczenia wykopu i odwodnienia dla wykonania odcinka D1.1 - D1.2 łącznie z posadowieniem studni.

Odpowiedź.

Wykopy o ścianach pionowych należy zabezpieczyć szalunkami(tradycyjnymi lub kłatkami z uzupełnieniem wypraskami ks-3.

W oparciu o sporządzoną dokumentację geotechniczną określającą poziom wody gruntowej w poszczególnych punktach projektowanej sieci wynika, że konieczne będzie odwodnienie części wykopów.

Jednak w zależności od pory roku i pogody poziom wody może się różnić od nawierconego. Analizując wyniki badań i mając na względzie zaprojektowany sposób zabezpieczenie ścian i skarp wykopów - szalunki typu box, odwodnienie wykopów należy wykonać przez wypompowanie wody gruntowej bezpośrednio z wykopu do najbliższego odbiornika. .

W zależności od warunków gruntowo-wodnych dopuszcza się zabezpieczenie wykopów za pomocą wyprasek, czy ścianek szczelnych, które ograniczą lub uniemożliwią napływ wody gruntowej do wykopu, w gruntach spoiстых.

Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety sieci, zachowując odpowiedni spadek podłużny, co umożliwi jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót

ziemnych. Dla przewodów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy wykonać warstwę filtracyjną ok. 15 cm i szer.~30cm (pod podsypką) ze żwiru (o uziarnieniu 4-16mm) do odprowadzenia wody gruntowej. Wodę z warstwy filtracyjnej należy odprowadzić do studni zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, a następnie odpompować poza zasięg robót do pobliskich rowów lub cieków. Woda odprowadzana z wykopów będzie wodą czystą.

W przypadku gruntów sypkich, jeżeli odwodnienie wykopów za pomocą warstwy filtracyjnej będzie niewystarczające, należy zastosować igłofiltry w rozstawie co 1,0 m, obniżając poziom wody gruntowej ~0,50m, poniżej układanego rurociągu.

Zaleca się, aby prace prowadzone były w czasie bezdeszczowym, co jeszcze bardziej ograniczy konieczność usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Montaż sieci można prowadzić tylko w suchym wykopie.

Zapytanie nr 13.

W przedmiarze nie uwzględniono wykonania zabezpieczenia wykopu do głębokości 5m . Pozycja 5 przedmiaru odnosi się do wykopu do 3m głębokości i 1 metra szerokości oraz w wykopie suchym. Proszę o odpowiedni dobór zabezpieczenia wykopu do warunków gruntowych oraz głębokości posadowienia studni.

Odpowiedź.

Kanalizacja deszczowa posadowiona jest na głębokości poniżej 3,0 m. Jedynie obejście istniejącego kanału deszczowego (ok. 9 mb) wymaga wykopów ok 5,0 m, które należy zabezpieczyć i odwodnić jak w odp 12. Rozliczenie powykonawczo.

Zapytanie nr 14.

W nawiązaniu do uzgodnienia konserwatora zabytków dotyczącego słupów oświetleniowych, w załączeniu, proszę o informację, który wzór słupa przyjąć do wyceny, typ Liberty jak istniejące na ul. Mickiewicza/Oświęcimskiej czy typ Felo jak projekcie wykonawczym? Wzory słupów w załączeniu.

Odpowiedź.

Słupy mają być takie same, jak w ciągu ul. Mickiewicza i ul. Oświęcimskiej. Producent dowolny.

Zapytanie nr 15:

Zgodnie z projektem do zamontowania prefabrykowane ścianki oporowe BL=99cm.

Brak pozycji w przedmiarach.

Zapytanie nr 16.

Prosimy o wskazanie drzewa do przesadzenia na etapie IA i podanie jego parametrów.

Zapytanie nr 17.

W związku z obszerną dokumentacją, koniecznością załączenia do oferty wielu kosztorysów ofertowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert. Liczymy na przychylenie się do prośby Wykonawcy oraz wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na dzień 22.03.2024 r

Odpowiedź.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.03.2024r.

II.

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 – tekst jednolity z póź. zm.) i pkt XII. „Instrukcji dla Wykonawców” IDW – Rozdział 2 swz Zamawiający zmienia termin składania ofert **na 21.03.2024r. do godziny 11.00** Zamawiający zmienia zapisy „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz punktów:

- **XV. ppkt 1.**

z : ,, ... 1. **Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.04.2024r.** (jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

na : ,, ... 1. **Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.04.2024r.** (jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- **XVII. ppkt 1.**

z : ,, ... 1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/> w terminie **do dnia 15.03.2024. do godziny 11.00...**

na : ,, ... 1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/> w terminie **do dnia 21.03.2024. do godziny 12.00...**

- **XVII. ppkt 3.**

z : ,,... 3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z informacją zawartą w Ogłoszeniu w BZP w **dniu 15.03.2024. o godzinie 11.05 ...**” przy użyciu systemu teleinformatycznego **poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”**.

na : ,,... 3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z informacją zawartą w Ogłoszeniu w BZP w **dniu 21.03.2024. o godzinie 12.05 ...**” przy użyciu systemu teleinformatycznego **poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”**.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

W załączeniu.

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP z dnia 12.03.2024r.

ZATWIERDZAM
Z up. Prezydenta Miasta
Marek Białowas
(Sekretarz Miasta)