



# BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Urząd Miejski w Krośniewicach  
99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5

tel. (24) 252-30-24, fax (24) 254-77-82

Krośniewice, 20.03.2023 r.

IŚZ.271.5.7.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice”. Numer postępowania: IŚZ.271.5.2023

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice**, w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 17.03.2023 r.:

### **PYTANIE 1:**

Czy w wycenie należy ująć kabel do złącza energetycznego do podłączenia oczyszczalni, nie jest zaznaczony na rysunku. Jeżeli tak to proszę o podanie długości kabla?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że złącze energetyczne do szafki pomiarowej w ogrodzeniu oczyszczalni nie należy do zadania (zakresu) Wykonawcy.

### **PYTANIE 2:**

Projekt nie przewiduje bramy wjazdowej na teren oczyszczalni, czy ma być ujęta w wycenie aby umożliwić wybieranie osadów z oczyszczalni?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje bramy wjazdowej na teren oczyszczalni. Usuwanie osadów odbywać się będzie za pomocą pompy lub króćca ssawnego poprzez furtkę wejściową.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

Burmistrz

Katarzyna Erdman