PAWILON AŚ "A"

PAWILON AŚ "B"

HALA

BUDYNEK ADMINISTRACJI "AŚ"

ŚLUZA "AŚ"

PAWILON "L"

PAWILON "M"

WARSZTAT SZKOLNY

PAWILON 3G

PAWILON 7H

KUCHNIA PAWILON 11

AMBULATORIUM PAWILON 6F

SZKOŁA, PAWILON NR 9

STOŁÓWKA

PAWILON 5E

PAWILON 8D

MARKOWNIA 2 "AŚ"

BUDYNEK ADMINISTRACJI "ZK" PAWILON 13

BUDYNEK KWATERMISTRZOWSKI Z WARSZTATAMI PAWILON 14

PAWILON 12C

PAWILON 2 SZATNIA FUNKCJONARIUSZY

PAWILON 1 WARTOWNIA

POCZEKALNIA

Legenda:

- Projektowane wewnątrzzakładowe sieć ciepłej wody użytkowej w systemie rur gięych PEXa, preizolowanych
- Projektowane multi tarmaprzewody
- Projektowane zawory przelotowe odcinające, zaliczone skrzętami ulicznymi
- Istniejąca wewnątrzzakładowa sieć ciepłej wody użytkowej do likwidacji lub uniecznienia

Trx 25/25 + ZI — Złączka, trójnik równoprzelotowy PEXa, pojedyncza, Ø25/ + Złącze izolacyjne Ø25/25 (trx/trx)

Trx r 75/32 + ZI — Złączka, trójnik redukcyjny PEXa, pojedyncza, Ø75/32 + Złącze izolacyjne Ø75/32

OdKR110/90°/0,9 — Złącze mieszane przeznaczone dla rury stalowej pojedynczej Dn90/110 45°

Rx50/110/4,2 — armatura do wolnic dla rury stalowej pojedynczej Dn90/110, o długości L=4,2m

R40/110/1,1 — Rura PEXa preizolowana pojedyncza Dn40/110, o długości L=1,1m

Kx50/110/90°/0,9/0,9 — Rura stalowa pojedyncza Dn50/110, preizolowana, o długości L=1,4m

KR110/90°/1,0/1,0 — Kolano do rury stalowej preizolowanej pojedynczej Dn90/110 90°, ramiona o długościach L1=1,0m, L2=1,0m

KR51/40/90°/1,0/1,0 — Kolano do rury stalowej preizolowanej pojedynczej Dn66/140 90°, ramiona o długościach L1=1,0m, L2=1,0m

Lx 25/90/25° — łuk do rury PEXa preizolowanej pojedynczej Ø25/90 25°, uzyskany przez giętę rury

Rx/rx / 75/90 + ZI — Złączka redukcyjna PEXa, pojedyncza, Ø75/90 + Złącze izolacyjne Ø75/90 (rx/rx)

ZP Ø75Pe/Dn65 — Zaślepka przejściowa PEXa/stal, pojedyncza, PEX Ø75/Dn65 stal

OdwDn100/1,2+ Złącze PE/stal — Chowsterka podpływowa stalowa Dn100, o długości L=1,2m wraz z przejściem PE/stal

Uwaga:
Na etapie realizacji inwestycji, przed rozpoczęciem robót i zamówieniem materiałów, należy zweryfikować/ potwierdzić wymiary kolan przelotowych (długość rzeźni) oraz długość odcinków rur przelotowych.
W przypadku konieczności korekty, wymiary kolany rur dostosować na budowie.

Szczegół "1"

Szczegół "2"

Uwaga:
Po odkopaniu istniejącego ciepłociągu zweryfikować przyjęte rozwiązanie połączenia istniejących i projektowanych rur.
Możliwa korekta rozwiązania ze względu na różnice wysokościowe pomiędzy rurociągami.

Inwestor: Zakład Karny ul. Sobieskiego 298, 42-580 Wojkowice			
Obiekt: Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej Zewnętrzna instalacja cieplownicza i cieplej wody użytkowej			
Temat proj.: **"Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach, woj. śląskie oraz inwestycji- Przebudowa sieci przesyłowych c.o. i c.w.u. zasilających obiekty Zakładu Karnego w Wojkowicach, woj. śląskie"**			
Temat rys.: Schemat montażowy instalacji cieplej wody użytkowej z cyrkulacją			
	Imię i Nazwisko	podpis	1:500
Projektował:	mgr inż. Łukasz Klak upr. nr SLK/7302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data: Lipiec 2024 r.
Sprawdził:	mgr inż. Agnieszka Żychoń upr. nr SLK/6634/PBS/16 - wod-kan-gaz-co		nr proj.: 789/AZ/24 nr rys.: 06