

# Gmina Stężycza Wójt Gminy Stężycza

# STĘŻYCZA



<https://platformazakupowa.pl>

ul. Parkowa 1, 05-022 Stężycza

Dotyczy postępowania: Modernizacja placu zabaw w Szymbarku

telefon 58 882 89 40  
telefax 58 882 89 99

## Wyjaśnienia nr 4 treści SWZ

Osoba do kontaktu  
Weronika Ciachowska

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężycza udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Bezpośredni nr telefonu  
58 882 89 64

eMail  
stezycza@gminastezycza.pl

Internet  
www.gminastezycza.pl

Pytania i odpowiedzi:

Godziny otwarcia Urzędu

Zwracamy się zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie następujących kwestii:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

- Proszę o podanie ilości fundamentów do usunięcia po urządzeniach,
- Proszę o informację jaką jest ilość ubytków do uzupełnienia w podkładzie amortyzującym
- Proszę o informację o istniejącej podbudowie, układzie warstw, grubościach itp.

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 16.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.30

Data 16.10.2023

Nr pisma

WG.271.1.21.2023.WC

Odp.:

Plac zabaw wykonany jest na następujących warstwach:

- podkład amortyzujący 25mm
- miąż kamienny o frakcji 0-4 mm gr. 3 cm,
- kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm
- warstwa odsączająca – piasek - grubość 10 cm
- zagęszczony grunt rodzimy

Należy przewidzieć około 35 fundamentów do usunięcia po istniejących urządzeniach. Ubytki w podkładzie po usunięciu fundamentów należy uzupełnić wg w/w warstw.

## Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009

**WÓJT**  
Tomasz Brzaskowski