



## ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42  
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, dnia 27.09.2022 r.

nr referencyjny OZ-091/48/IPU-7/2022

### **DO WYKONAWCÓW**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, GSSE i służby celnej w morskim przejściu granicznym w Szczecinie”

#### **I.**

Na podstawie ust. 1, 2 Rozdziału VIII swz, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie:**

1. Prosimy o określenie wysokości ogrodzenia zewnętrznego

#### **Odpowiedź:**

Wysokości ogrodzenia - 2,0 m.

#### **Pytanie:**

2. Prosimy o wskazanie sposobu otwierania bramy w ogrodzeniu zewnętrznym – brama sterowana elektrycznie z siłownikami i pilotami czy brama otwierana ręcznie?

#### **Odpowiedź:**

Brama otwierana ręcznie.

#### **Pytanie:**

3. Prosimy o określenie materiału z jakiego wykonane mają być balustrady zewnętrzne – brak informacji w projekcie

#### **Odpowiedź:**

Balustrady stalowe zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

#### **Pytanie:**

4. Prosimy o określenie specyfikacji materiałowej ławek i koszy zewnętrznych – brak informacji w projekcie

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający załączy specyfikację materiałową ławek i koszy.

**Pytanie:**

5. Prosimy o określenie z czego wykonany ma być komin powyżej połaci dachu

**Odpowiedź:**

Kominy powyżej połaci dachowej należy wykonać z podstaw dachowych systemowych wybranego producenta lub dostawcy instalacji wentylacyjnej, z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją termiczną, kolor zewnętrznej powłoki zgodny z kolorem blachodachówki RAL 3009.

**Pytanie:**

6. W trakcie wizji lokalnej na placu budowy stwierdzono zalegający na powierzchni gruz betonowy, złom, płyty betonowe. Prosimy o potwierdzenie w ofercie należy uwzględnić wywóz i utylizację w/w elementów.

**Odpowiedź:**

W ofercie należy uwzględnić wywóz i utylizację ww. elementów, zgodnie z Rozdz. IX swz.

**Pytanie:**

7. Prosimy o wskazanie z czego wykonać rury spustowe i rynny na elewacji.

**Odpowiedź:**

Blacha stalowa z powłoką poliuretanową kolor RAL 3009

**Pytanie:**

8. Prosimy o wskazanie punktu przyłączenia w istniejących sieciach kanalizacyjnych do którego wykonawca winien zaprojektować podłączenie drenażu tymczasowego o którym mowa w punkcie 7.1.2 „Geotechnicznego Projektu Posadowienia na ograniczonym podłożu projektowanych nawierzchni terminala odpraw granicznych położonego przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie”.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać odcinek kanalizacji od studni D1 do studni D2 i włączyć drenaż tymczasowy do studni D2.

**Pytanie:**

9. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o „Kontrolne badanie geotechniczne nr 20 (obręb 1084), autorstwa N-Geo Michał Niedziółka o którym mowa w punkcie 1.3 „Geotechnicznego Projektu Posadowienia na ograniczonym podłożu projektowanych nawierzchni terminala odpraw granicznych położonego przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełni dokumentację.

**Pytanie:**

10. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dysponuje wydanym pozwoleniem na wycinkę drzewa o którym mowa w punkcie nr 12 „Opisu przedmiotu zamówienia”

**Odpowiedź:**

Zamawiający załączy decyzję na usunięcie drzewa.

**Pytanie:**

11. W dokumentacji projektowej nie przewidziano wykonania warstw hydroizolacji pod tarasy i balkony/ Prosimy o udzielenie informacji czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie w/w dodatkowej warstwy hydroizolacji.

**Odpowiedź:**

Przegrody należy wykonać zgodnie z opisem konstrukcyjno-materiałowym – przegroda P7 i P8, str. 25 opisu arch.-bud.

**Pytanie:**

12. W dokumentacji projektowej nie przewidziano wykonania dodatkowych warstw termoizolacyjnych w posadzkach pomieszczeń chłodni. Prosimy o potwierdzenie czy w ofercie należy uwzględnić dodatkową termoizolację posadzek chłodni, jeśli tak to prosimy o wskazanie proponowanego materiału izolacyjnego.

**Odpowiedź:**

Nie. Wykonanie zgodnie z opisem przegrody P1, str. 23 opisu arch.-bud.

**II.**

1. Na podstawie ust. 6 Rozdziału VIII swz, Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, polegającej na dołączeniu do dokumentacji:
  - 1) Specyfikacji materiałowej ławek i koszy
  - 2) Kontrolnych badań geotechnicznych - Sondowania CPTU
  - 3) Decyzji na usunięcie drzewa
2. Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia nie ulegają zmianie.