

Kościerzyna, dnia 8 września 2023 r.

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

ZP.271.18.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku na „**Budowa miejsca obsługi rowerzystów w Nowym Klinczu**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Pytanie 1:

Czy wiatra rowerowa jest pokryta na dachu poliwęglanem czy blachą falistą (w dokumentacji raz występuje poliwęglan, a raz blacha)?

Odpowiedź:


Należy zastosować blachę falistą w kolorze wiaty.

Pytanie 2:

Czy ławka jest zintegrowana z ramą wiaty czy jako osobny element?

Odpowiedź:

Obie ławki zintegrowane tylnymi stopami ze słupami wiaty jak w dokumentacji technicznej. Przedmiotem zamówienia jest też trzecia ławka jako element wolnostojący, którą trzeba zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Z up. Wójta

Grzegorz Switajda
Zastępca Wójta