

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W ZAPYTANIU OFERTOWYM**

**Wykonanie instalacji gaszenia pożaru gazem w pomieszczeniach serwerowni
SP ZOZ MSWiA w Opolu**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu na ten sam środek gaśniczy , ale o innym rozwiązaniu technicznym np. zastosowanie jednego zbiornika (zamiast 5) na środek gaśniczy.

Zgodnie z projektem.

Proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 30 stycznia 2023 r.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Chciałbym się dopytać, czy można dostać do wglądu projekt umowy? Mam również pytanie o okres gwarancji. Na formularzu ofertowym jest miejsce na wpisanie okresu gwarancji. Pytanie czy ten okres wpływa na punktację podczas przetargu? jeśli tak, to jak jest to punktowane?

Okres gwarancji nie wpływa na punktację zapytania.

Chciałbym zapytać się jeszcze o przeglądy. Ogólnie producent wymaga przeglądu raz na rok, czy Zamawiającemu wystarczą przeglądy raz na rok, czy jednak potrzeba robić te przeglądy częściej? Wracając do tematu gwarancji, jeśli nie jest to punktowane, to jaki jest minimalny wymagany okres gwarancji?

Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące. Przeglądy zgodnie z zaleceniami producentów.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLU
Jacek Bartosz