



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/52/2022

Przasnysz, 09.09.2022 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali zapytanie ofertowe**

Dotyczy : zapytania ofertowego na „Wykonanie usługi sprawdzenia stanu technicznego i drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych w niżej wymienionych obiektach Szpitala im. dr Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9”.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1.

Zwracam się z zapytaniem czy drożność przewodów kominowych należy sprawdzić wpuszczając kulę bądź kamerę inspekcyjną czy wystarczy wyliczyć przepływ powietrza na podstawie badania anemometrem?

Odp: Zamawiający wymaga wyliczenia przepływu powietrza na podstawie badania anemometrem.

Z poważaniem
DYREKTOR
SP ZZOZ w Przasnyszu
dr Grzegorz Magnuszewski