

Zduny, dnia 19.05.2023 r.

**Gmina Zduny
ul. Rynek 2
63-760 Zduny**

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 18 maja 2023 roku, dotyczące postępowania nr GK.271.8.2023 pn. **Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin: przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bestwinie, przebudowa wodociągu Baszków – Bestwin, budowa zbiorników retencyjnych w Baszkowie (w formule zaprojektuj i wybuduj)**

Pytanie nr 1

Czy zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci odnośnie warunków przekroczeń kolidujących sieci – nie są załączone do PFU.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada uzgodnień z gestorami sieci . Uzgodnienia należy wykonać na etapie prac projektowych .

Pytanie nr 2

Jakie należy przewidzieć rury ochronne przy przekraczaniu gazociągów wysokiego ciśnienia PFU nie przewiduje zastosowania rury ochronnej?

Odpowiedź: Należy przewidzieć rury ochronne typu PEHD RC100 o średnicy 250 mm , grubość ścianki 14,8 mm . Wykonanie metoda przewiertu sterowanego zgodnie z uzyskanymi na etapie projektu uzgodnieniami .

Pytanie 3

Kto jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów nadzoru za prowadzone prace w strefach kontrolowanych przekroczeń czynnych gazociągów w PFU niema podanych informacji o pracach w tej strefie.

Odpowiedź : Wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji ponosi wykonawca robót.

Pytanie 4

Jakie strefy ochronne trzeba przyjąć przy prowadzeniu prac w tych strefach oraz składowaniu materiału?

Odpowiedź : Strefy ochronne należy określić na podstawie dokonanych uzgodnień na etapie prac projektowych i na etapie wykonanie robót .

Pytanie nr 5

Czy zamawiający posiada uzgodnienie z właścicielami zarządcami nieruchomości, odnośnie sposobu odtworzenia i uporządkowaniu terenu (komory przewiertowej) po przeprowadzonych pracach w PFU nie ma informacji.

Odpowiedź : Inwestor zaplanował budowę sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej.

Pytanie nr 6. Jakie nawierzchnie są do odtworzenia po przeprowadzonych pracach?

Odpowiedź: Odtworzenia nawierzchni wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi .

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Zdun
Kierownik Wydziału Gospodarki,
Rolnictwa i Rozwoju
/-/ mgr Miłosz Zwierzyk
/kwalifikowany podpis elektroniczny/