



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Op. 22.04.2022 r.

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
77/461 42 26
77/461 39 65
tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
73 488 800,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński
Tomasz Gibki

PTD-325/JT-588/04/2022/Wy

Urząd Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

WARUNKI BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NR 1560/PTD/2022

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.04.2022 r. informuję, że dla planowanej przebudowy sieci wodociągowej w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiego na działkach nr 165/1 i 330/5 Spółka nasza zapewnia ilości wody: $q_{\max \text{ chwilowe}} - 10,0 \text{ dm}^3/\text{s}$.

Dla planowanej przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Strzeleckiego dla działek nr 165/1 i 330/5 (inwestor: Gmina Jemielnica), Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przedstawia poniżej ogólne warunki rozbudowy sieci wodociągowej.

Warunki przyłączenia:

1. projektowaną sieć wodociągową należy wykonać do sieci wodociągowej DN280mm (PVC) znajdującej się w ulicy Strzeleckiej, (zaznaczona na dołączonej do niniejszego pisma mapie kolorem niebieskim). Włączenie należy wykonać w rejonie skrzyżowania ul. Strzeleckiej i E. Strzeleckiego - poprzez zabudowę trójnika z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką uliczną, W/w zasuwę odcinającą zamontować w pasie drogi wojewódzkiej nr 426.
2. na przejściu sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką należy zastosować rurę osłonową,
3. do wykonania sieci wodociągowej należy zastosować rury PEHD100 SDR11 o średnicy 160mm na odcinku i połączyć z siecią wodociągową w ul. M. Skłodowskiej oraz H. Modrzejewskiej
4. na projektowanym odcinku sieci wodociągowej należy zabudować hydranty nadziemne DN80 wraz zasuwą odcinającą obudową i skrzynką uliczną, a ich lokalizację oznaczyć w terenie,
5. istniejące przyłącza wodociągowe do obiektów należy podłączyć do nowoprojektowanej sieci poprzez montaż kształtki elektrooporowej oraz zasuwy odcinającej, z obudową i skrzynką uliczną. Zasuwy należy zamontować w pasie drogowym, ale poza jezdnią,
6. w projekcie należy również przewidzieć przyłącza do nowych działek inwestycyjnych lub budowlanych,
7. wodomierze główne na przyłączach do odbiorców gospodarczych umieścić w studniach wodomierzowych, które należy zabudować w odległości około 2,0m od granicy działki na terenie odbiorców, w rejonie włączenia przyłącza do planowanej sieci wodociągowej,
8. studnie wodomierzowe powinny być o średnicy min. 1200 mm lub o wymiarach 1000 na 1200 mm, powinny być odpowiednio zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych, napływem wód gruntowych, dostępem osób postronnych i dostosowane do planowanego obciążenia drogowego,
9. rury należy posadzić na głębokości, która zapewni ochronę przed zamarzaniem, jednak nie mniej niż 1,4 m + średnica rury,
10. trasę urządzeń należy oznaczyć nad wodociągiem taśmą znakującą - ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową którą należy połączyć z metalowymi elementami rurociągu (np. zasuwami),



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
77/461 42 26
77/461 39 65
tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
73 488 800,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński
Tomasz Gibki

11. do wykonania podłączenia do sieci wodociągowej są wyłącznie pracownicy SWiK Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich, a wszelkie roboty wykonane przez inne podmioty podlegają naszemu odbiorowi zgodnie z obowiązującym „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/208/21 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 października 2021 r.,
12. roboty należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem pod rygorem ich nieodebrania,
13. roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną należy wykonywać ręcznie,
14. projekt sieci wodociągowej oraz przyłączy należy przedłożyć do uzgodnienia w pierwszej kolejności w SWiK Sp. z o. o. a następnie na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym oraz przedstawić właścicielom terenów przez które przebiegać będą projektowane urządzenia,
15. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót oraz uzgodniony projekt budowy sieci wodociągowej są podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych,
16. do projektu należy dołączyć:
 - zgodę właściciela drogi na poprowadzenie planowanych urządzeń wodociągowych w jej pasie,
 - warunki zbliżeń, przekroczeń lub ominięcia kolizji projektowanej sieci wodociągowej oraz przyłączy z istniejącymi urządzeniami podziemnymi wystawione przez zarządców tych urządzeń,
17. po wybudowaniu sieci oraz przyłączy wodociągowych należy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą, a jej kopię dostarczyć do Spółki,
18. koszty budowy urządzeń wodociągowych ponosi Inwestor.

Niniejsze warunki budowy sieci wodociągowej wydaje się na czas określony, są ważne przez okres 2 lat od daty wydania i są podstawą do wykonania projektu.

Załącznik 1 egz. mapy

Z poważaniem:

WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Zarządu
Tomasz Gibki
Tomasz Gibki

Osoba do kontaktu:
Józef Tomanek Tel. 77/461 27 08 wew. 35

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a

