



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

Grudziądz, dnia 31.01.2023 r.

L.dz. BLZ/*302* /2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych”.

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych** wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego, w związku z czym udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W jakim terminie Zamawiający przekaze warunki przyłączenia, inwentaryzację arch-budowlaną i instalacyjną istn. obiektów, mapy do celów projektowych?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Inwentaryzacja obiektów leży po stronie Wykonawcy, mapy do celów projektowych również (jeśli będą niezbędne). Zamawiający na chwilę obecną nie występował o warunki przyłączeniowe dla nowo projektowanych instalacji PV. Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty na których będą projektowane instalacje PV są przyłączone do sieci.

Pytanie nr 2:

Jaka jest szacunkowa wartość zamówienia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania szacowanej wartości zamówienia. Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych i prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 5/2021 Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 1 marca 2021 roku, zmienione aneksem z dnia 4 lipca 2022 r.).



GRUDZIĄDZ
miasto otwarte

MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SP. Z O.O.
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 0000010351
Kapitał zakładowy 64 028 500,00 zł
Nr BDO 000024196 | NIP 876-18-72-491 | Regon 870485618
tel. 56 45 04 901, mwio@mwio.pl, www.mwio.pl

Pytanie nr 3:

Wnosimy o zmianę terminów realizacji zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 4:

Jaka jest szacowana moc (kWp) planowana dla poszczególnych zadań/ lokalizacji?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż szacowana moc została podana w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego – zestawienie lokalizacji do realizacji projektów fotowoltaicznych – kolumna w tabeli szacunkowa moc.

Pytanie nr 5:

Proszę o sprecyzowanie jaka ilość punktów przyłącza energetycznych (PPE) znajdują się na terenie SUW ul. Hallera 79? Do których punktów przyłącza mają być projektowane PV oraz czy przekraczamy sumaryczną moc 50 kW na którymkolwiek przyłączy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na obiekcie SUW ul. Hallera 79 znajdują się dwa punkty PPE plus SUMATOR, obecnie na tym obiekcie znajdują się już instalacje PV i tak przekraczamy 50 kW na przyłączych.

Pytanie nr 6:

Czy przyłączy energetyczne na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi jest na niskim napięciu (nn) czy średnim (Sn)?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że przyłączy jest na średnim napięciu (Sn), ale instalacja będzie wpięta na niskim napięciu (nn).

Pytanie nr 7:

Uzyskanie warunków przyłączenia oraz pozwoleń na budowę wiąże się z dłuższymi terminami niż 12 tygodni czy Zamawiający przewidują zmiany w terminie realizacji ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż termin będzie mógł zostać przedłużony z uwagi na konieczność złożenia wniosku o określenie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej i uzyskania odpowiedzi z zakładu energetycznego.

Pytanie nr 8:

Kto ponosi koszty opłat oraz ewentualnych zaliczek?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż koszty związane z uzyskaniem warunków ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zaprojektowania rozdziału instalacji przyłącza z jednego na dwa liczniki w lokalizacji Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi k/Grudziądz.

W przewidzianym terminie nie ma możliwości wykonania instalacji powyżej 50 kWp, która wymaga pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia uzgodnień z OSD.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje rozdziału instalacji przyłącza z jednego na dwa liczniki. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nie jak w zadanym pytaniu Wykonawca pisze "W przewidzianym terminie nie ma możliwości wykonania instalacji powyżej 50 kWp". Zamawiający dopuszcza wydłużenia terminu z uwagi na konieczność uzyskania warunków lub pozwolenia na budowę.

Zatwierdził:

Wiceprezes Zarządu
Joanna John-Biażyńska

Opracowanie:

Marta Buczkowska, tel. 56 45 04 878

