



BZP.271.6.2024

Nowy Sącz, dn. 19.02.2024 r.

## Otrzymują: Wykonawcy w postępowaniu

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  
**Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – realizacja w ramach „Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2023”***

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

#### **Pytanie 1 Wykonawcy:**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o podanie grubości powłoki cynkowania jaką trzeba zastosować dla zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji stalowej masztów. Istnieją rozbieżności pomiędzy opisem architektury gdzie podana grubość powłoki wynosi min. 230 mikronów - nie ma możliwości uzyskania powłoki cynkowania na takim poziomie. W opisie konstrukcji mamy podaną grubość powłoki na poziomie min. 130 mikronów - aby uzyskać taką grubość powłoki musi zostać zastosowana stal o podwyższonej zawartości krzemu gdzie taka stal nie została ujęta w projekcie i są problemy z jej dostępnością.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zabezpieczenie antykorozyjne dla konstrukcji stalowej przyjęte w dokumentacji projektowej to system W1/R1 o grubości całkowitej powłok malarskich 230 mikrometrów. W skład powłoki wchodzi:

- powłoki cynkowe natryskiwane cieplnie wraz z powłoką uszczelniającą,
- powłoka gruntowa z farby epoksydowej,
- powłoka nawierzchniowa z farb hybrydowych polisiloksanowych.

Grubości poszczególnych warstw farb stosować zgodnie z kartami technicznymi wyrobów, przy czym grubość warstwy cynkowej min. 150 mikrometrów, grubość powłoki uszczelniającej max. 20 mikrometrów. Przygotowanie podłoża stalowego Sa2.5, chropowatość 50-70 mikrometrów. Powyższy zestaw powłok antykorozyjnych oraz ich orientacyjna grubość całkowita została ustalona w oparciu o: "Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych". Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa 2006 ISBN 83-89252-80-5.

Wymagany okres trwałości (ciągłości) powłoki antykorozyjnej to co najmniej 15 lat. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę robót innego systemu powłok antykorozyjnych, pod warunkiem zapewnienia równoważnej trwałości, wynoszącej co najmniej 15 lat.



## ZMIANA TREŚCI SWZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

- II. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1, 3 – 5 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **23.02.2024 r.** i w tym zakresie:
- 1) zmienia treść SWZ w Rozdziale XII – Termin związania ofertą – pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
*„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **23.03.2024 r.**”*
  - 2) w Rozdziale XI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
    - a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
*„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz> do dnia **23.02.2024 r. do godz. 9:00**”*
    - b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:  
*„Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu **23.02.2024 r. o godz. 10:00**”*
  - 3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie wskazanym powyżej stanowi załącznik do niniejszego pisma.
- III. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: w Załączniku nr 1 do SWZ – Dokumentacja techniczna – dokonuje się zmian treści w zakresie wynikającym z odpowiedzi udzielonej w pkt I niniejszego pisma.
- IV. **Pouczenie** o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVIII SWZ.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA  
(-) Artur Bochenek  
Zastępca Prezydenta**

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

### Otrzymują:

1. Strona internetowa:, <https://bip.malopolska.pl/nowysacz> ; <https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz> ;
2. a/a UM - BZP.