

ZP-271-11/2021

Tuchów, dnia 20.09.2021 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Tuchów**

Ul. Rynek 1,  
33-170 Tuchów

**Strona internetowa prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

**Nr ref. postępowania: ZP-271-11/2021**

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego na zadanie pn. „**Przebudowa istniejącego boiska sportowego na działce nr 119 przy Szkole Podstawowej w Łowczowie (wielofunkcyjne boisko sportowe – piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa)**”

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129), zwana dalej: „**PZP**” - Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

„Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przedmiotowa kwota zostanie udostępniona automatycznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania w chwili upłynięcia terminu składania ofert. Zamawiający przypomina jednocześnie, że orientacyjna wartość zamówienia dla każdego postępowania jest zamieszczana w Planie postępowań na stronie BIP Zamawiającego.



**Pytanie nr 2:**

„2. Projekt zagospodarowania działki podaje:

5.1.1 Podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową

Układ warstw dla boiska wielofunkcyjnego:

- warstwa użytkowa 2 mm,
- warstwa podkładowa 11 mm
- elastyczna warstwa stabilizująca – 35 mm,
- warstwa szczepna gruntująca
- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Istniejąca podbudowa pod nawierzchnią asfaltową, co jest sprzeczne z OPZ (zał. nr 5 do SWZ) i przedmiarem robót, które przewidują demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej podbudowy z kruszyw. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy zakres robót jest zgodny z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI czy z OPZ i przedmiarem robót.”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Jak już podano w poprzednim wyjaśnieniu (pismo z dnia 17.09.2021 r.) podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową, bez istniejącej nawierzchni asfaltowej, chyba że zajdzie taka potrzeba jest zostawienia dla za stabilizowania istniejącej podbudowy na części boiska wyłącznie za zgodą inspektora nadzoru – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

**Pytanie nr 3:**

„3. Przedmiar robót w poz. 52-55 podaje w M (materiał): -M- mieszanina poliuretanu i granulatu EPDM co jest niezgodne z technologią. Informujemy, że zarówno linie boisk jak i inne napisy, logotypy (tu herb) powinny być wykonane metodą natrysku przy użyciu farby PU do malowania na gotowej nawierzchni PU. Nie ma możliwości technologicznych wykonania herbu w inny sposób niż natryskowe malowanie przy użyciu farby PU na gotowej nawierzchni PU.”

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Linie boiska jak i herb winny być wykonane metodą natrysku przy użyciu farby. Przywołane w przedmiarze robót pozycje katalogowe i opisy do nich miały posłużyć wykonawcom jako materiał pomocniczy przy wycenie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że wskazane w nim zestawienia mają jedynie charakter pomocniczy i mają zobrazować skalę roboty remontowo-budowlanej a także pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego (jest on



opracowaniem wtórnym w stosunku do specyfikacji technicznych) i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Załączone przedmiary robót są więc materiałem orientacyjnym.

**Pytanie nr 4:**

„W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.”

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

**Pytanie nr 5:**

„Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.”

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Proszę przyjąć nawierzchnię w kolorze ceglasto-czerwonym.

**Pytanie nr 6:**

„Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.”

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Projekt zagospodarowania działki nr 119 w Łowczowie został sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych – dokumentacja techniczna dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 7:**

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.”

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Dokumentacja techniczna została załączona do niniejszego postępowania przetargowego – dokumentacja techniczna dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.



**Pytanie nr 8:**

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.”

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający dysponuje wymaganym prawem budowlanym zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

**Pytanie nr 9:**

„SWZ podaje wymagania dotyczące kierownika budowy: "kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej lub odpowiadające im". Informujemy, że nie występuje specjalność ogólnobudowlana więc konieczna jest zmiana na konstrukcyjno-budowlana. W związku z powyższym konieczna jest zmiana SWZ w ww. zakresie, o co wnosimy.”

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający wymaga kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Z poważaniem

Magdalena Marszałek  
Burmistrz Tuchowa

