

ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ
w Trzebowniku
36-001 Trzebowniko 989
tel. (17) 77 13 762.
www.bip.zgwstrzebowniko.pl

Adresat:

Gmina Trzebowniko
36 – 001 Trzebowniko 976

Dotyczy : przebudowy drogi gminnej nr 108810 wkm 0+000 – km 0+150 w m. Stobierna.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 18.03.2021r. wydaje się następujące warunki:

1. Ogólne warunki techniczne :

- (a) zwieńczenie studni kanalizacyjnych znajdujących się w pasie robót dostosować do projektowanego obciążenia, w przypadku studni betonowych zwieńczenie płyta pokrywowa na pierścieniu odciażającym, studnie tworzywowe – teleskop z włazem żeliwnym.
- (b) wydłużenie studni zaprojektować w systemie tożsamym z istniejącym,
- (c) skrzynki żeliwne stanowiące zakończenie zasuwy należy dostosować wysokościowo oraz wytrzymałościowo do projektowanej niwelety chodnika/jezdni,
- (d) rurociąg PVC160 krzyżujący się z projektowaną drogą przebudować na rurociąg Ø160 PE100 SDR17 w rurze ochronnej z dwoma zasuwami odcinającymi po obu stronach przejścia
- (e) zabrania się zmniejszania przykrycia gruntem istniejących sieci wod. kan. na wskutek zmiany zagospodarowania terenu,
- (f) zachować min. odległość projektowanej infrastruktury podziemnej od sieci wod.kan. wynoszącą 1,5m.

2. Projekt techniczny dotyczący powyższego należy uzgodnić z ZGW-Ś w Trzebowniku

Otrzymują:
1 x Urząd Gminy w Trzebowniku
1 x a/a

Dyrektor

mgr inż. Piotr Komenda