


Nr	NAZWA POM.	PU (m <sup>2</sup> )
0.1	POM. SOCJALNE	12.97
0.2	TOALETA	1.81
PARTER POW. UŻYTKOWA:		14.79
POW. ZABUDOWY:		18.00

UKŁAD SIECI TN-S

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZGODNIE Z PN-HD60364-4-41



— RAYLUX LB LED 1235 ED 4500lm/840/34W opal IP20 biały

● CALLA LB LED 350 ED 2300lm/840/22W IP65 biały

⏏ — łącznik dwubiegunowy 10AX/250V IP20 p/t  
⏏ — łącznik świecznikowy 10AX/250V IP20 p/t

⏏ — gniazdo wtykowe 16A/250V IP20 p/t

⏏ — gniazdo wtykowe 16A/250V IP44 p/t

⏏ — gniazdo agregatu 63A/400V IP44 n/t

**mxl4**

MXL4 Sp. z o.o.  
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A  
70-342 Szczecin  
tel/fax 91 4884 364  
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. Adam Biłczewski	
upr. Nr ZAP/0066/P00E/07	
SPRAWDZIŁ	PODPIS
mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz	
upr. Nr ZAP/0140/PWBE/19	
OPRACOWAŁ	PODPIS
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZOSOWIE DZ. NR 252/49 OBRĘB WRZOSOWO	
BRANŻA	
ELEKTRYCZNA	
STADIUM PROJEKTU	DATA
PROJEKT TECHNICZNY	III.2022
TYTUŁ RYSUNKU	
BUDYNEK SOCJALNY RZUT PARTERU	
NR RYSUNKU	SKALA
02_E	1:50