



ul. Karola Dittricha

- UWAGI**
1. Układ sieciowy zasilania - **TNC**
 2. Ochrona od porażań - **szybkie odłączenie zasilania**
 3. Układ instalacji odbiorczych od latarni L1 - **TN-S**

Uwagi wykonawcze:

1. Stosować oprawy LED z kloszami z poliwęglanu krzemu
2. Oprawy zasilać przewodami YDY 3x1,5mm2
3. Oprawy zabezpieczać bezpiecznikami 2(4)A
4. Przewody należy układać zgodnie z normą SEP-E-004 "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa"

INWESTYCJA : PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ			
PROJEKT :	INSTALACJE OŚWIEPLENIA W REJONIE UL. ARMII KRAJOWEJ		
INWESTOR :	MIASTO ŻYRARDÓW	LOKALIZACJA	DATA
PL. JANA PAWŁA II Nr 1, 96-300 ŻYRARDÓW		1624,1611	grudzień 2022
OPRACOW. : OŚWIEPLENIE W REJ. UL. ARMII KRAJOWEJ	ul. Armii Krajowej		
TRZĘŚ. RRS :	SCHEMAT IDEOWY OŚWIEPLENIA	ul. K. Dittricha	
PROJEKTANT	MGR INŻ. LECHOSŁAW PIOTROWSKI	SKALA	RRS NR
LECHOSŁAW PIOTROWSKI	FAZA PROJ.	PROJEKT TECHNICZNY	03