


/ na ścianie w stacji Nr 2-0042 /



1. Układ sieciowy zasilania - **TT**
2. Ochrona od porażenia
- **szybkie odłączenie zasilania**
3. Układ instalacji odbiorczych
od latarni L1 - **TN-S**

1. Stosować oprawy LED z kloszami z poliwęglanu krzemu
2. Oprawy zasilac przewodami YDY 3x2,5mm² w latarniach zastosować układ TN-S
3. Oprawy zabezpieczać bezpiecznikami 2(4)A
4. Przewody należy układać zgodnie z normą SEP-E- 004 "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa"

