



## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.322.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **elektroenergetyczna**

Lokalizacja obiektu	Żyrardów ul Armii Krajowej		
Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew.	Obręb ew.	Numery działek ewidencyjnych
	Żyrardów	Obręb 1	1624
Wnioskodawca	<b>Piotr Frelik</b> reprezentujący(a) podmiot <b>Piotr Frelik</b> , NIP: <b>8381735701</b> Pomorska 9c, 96-300 Żyrardów		
Inwestor	<b>MIASTO ŻYRARDÓW</b>		
Projektant	<b>Lechosław Piotrowski</b> numer uprawnień: <b>82/81</b>		
Data wpływu wniosku	<b>23 listopada 2022 r.</b>		
Data rozpoczęcia narady	<b>30 stycznia 2023 r.</b>		
Data zakończenia narady	<b>6 lutego 2023 r.</b>		
Przewodnicząca narady koordynacyjnej	<b>Małgorzata Rutkowska</b> Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii		

### Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: <b>Orange Polska S.A.</b> Stanowisko/uwagi: <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
2	Oznaczenie podmiotu: <b>Wydział Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żyrardowie</b> Stanowisko/uwagi: <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
3	Oznaczenie podmiotu: <b>Zakład Elektroniki "ISKO" s.c.</b> Stanowisko/uwagi: <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
4	Oznaczenie podmiotu: <b>Urząd Miasta Żyrardowa Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki</b> Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany</b>	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Emilia Skudlarska-Kural</b> Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
5	Oznaczenie podmiotu: <b>Vectra Investments Sp. z o.o. S.K.A.</b> Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> Proszę realizować zgodnie z załącznikiem DI/BP/15/12.2022  Do uwagi dodany został załącznik	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Mariusz Jakubowski</b> Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
6	Oznaczenie podmiotu: <b>Netia S.A. Dział Utrzymania Usług Okręg Centralno-Wschodni</b> Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> W miejscach zbliżeń i skrzyżowań prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności.	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Paweł Rutkowski</b> Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

7	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>PGK Żyrardów Sp. z o. o.</b>	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Piotr Cuper</b>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z ist. przewodami wod-kan. prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem PGK "Żyrardów" sp. z o. o.	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
8	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>PEC Żyrardów Sp. z o. o.</b>	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Jerzy Szyrowski</b>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci elektroenergetycznej z istniejącą siecią ciepłowniczą prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem służb PEC Żyrardów Sp. z o.o.	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
9	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Warszawie</b>	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Janusz Dobkowski</b>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią gazową prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie , Warszawa ul. Równoległa 4a, tel. 22 667-33-52, oraz Gazowni w Grodzisku Mazowieckim ul. Miła 25 tel. 605058598. Zachować normatywne odległości pionowe (25cm + Dz gazociągu) i poziome od sieci gazowej. Przy skrzyżowaniu kabla ułożonego w ziemi z gazociągami - osłona na kablu na długości minimum po 1,5m po obu stronach gazociągu, mierząc prostopadłe do osi gazociągu.	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
10	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Urząd Miasta Żyrardowa Wydział Inwestycji</b>	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Damian Guzowski</b>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> 1)Roboty budowlane dot. nowej infrastruktury należy wykonać na warunkach gestora drogi. 2)Roboty projektowe i budowlane dot. nowej infrastruktury należy wykonać w koordynacji z Wydziałem Inwestycji UMŻ zgodnie z zatwierdzoną koncepcją. 3)Projektowaną i istniejącą infrastrukturę w miejscach występowania kolizji zabezpieczyć zgodnie z warunkami branżowymi i wiedzą techniczną. 4)Wykopy w obrębie systemu korzeniowego drzew /zasięg korony/ należy wykonywać ręcznie/przeciskiem pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Żyrardowa. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno przecinać korzeni głównych.	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
11	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Rejon Energetyczny Żyrardów</b>	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Bożena Frączkiewicz-Borkowska</b>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Projekt niezaakceptowany z następującymi uwagami:</b> 1. Na wysokości budynku na dz. 1646/2 projektowany kabel wykonać bliżej istniejącego kabla SN - nie ma potrzeby zajmować tyle miejsca. 2. kolizja z latarnią L4 - mufa kablowa zaprojektowana na latarni -odsunąć kabel od latarni; 3. na wysokości latarni L5 - projektowany kabel nn będzie jest za blisko studzienki kanalizacyjnej. 4. Na wysokości projektowanego złącza 22-0042-07-05 poprawić trasę projektowanego kabla - dwukrotne przejście przez istniejący kabel. 5. Na wysokości istniejącego słupa nr 25 przejście kabla na załamaniu ciepłociągu. 6. Zachować min.0,5 m projektowanych latarni od kabli nn. 7. Brak warunków przyłączenia oświetlenia uzgodnionego w 2016 roku.	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Piotr Frelik**.


#### **Uwagi Przewodniczącej narady koordynacyjnej:**

Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktów inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Sposób prowadzenia prac związanych z budową projektowanych urządzeń i obiektów w miejscu zbliżenia z istniejącymi ogrodzeniami oraz sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z właścicielami ogrodzeń.

W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.



Zeskanuj kod QR,  
aby zlokalizować  
wniosek na mapie

**Z up. Starosty  
Małgorzata Rutkowska  
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 6 lutego 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.