



1. **Kable należy układać wg zał.** graficznego do opinii ZUDP na wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę
2. Kable należy układać zgodnie z normą SEP-E- 004 "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa" Głębokości układania odległości między kablem a innymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi - wg tabel i profili w w/w normie
3. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.
4. Zabrania się układania kabli w temperaturach poniżej -5°C, dla kabli YAKXS stosować normę producenta
5. Zginanie kabli w promieniu do 15-krotnej średnicy kabla
6. Kable układać na warstwie 10cm piasku żółtego, następnie przykryć kolejną warstwą 10cm piasku żółtego i kolejną 15cm warstwą gruntu rodzimego bez kamieni, gruzu itp
7. Na warstwie gruntu rodzimego, na trasie kabla należy ułożyć folię kablową o min. szerokości 25cm i grubości 0,5mm w kolorze niebieskim.
8. Przy skrzyżowaniach kabli z drogami i wjazdami na posesję należy układać je w rurach osłonowych Arota typu SRS, min. 1m poza obręb drogi.
9. Przy skrzyżowaniach kabli z innymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi stosować rury Arota typu DVK, i min. 50cm poza ich obręb.
10. Na trasie kabla co 10m, przy przepustach, w złączach - należy kable wyposażyć w oznaczniki identyfikacyjne zaw. typ kabla, napięcie, ilość i przekrój żył, rok produkcji i długość kabla
11. Przy zmianie kierunku układania stosować słupki kablowe.
12. Przy złączach i przepustach należy pozostawiać eksploatacyjne zapasy kabla.

PROJEKT :		PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W ŻYRARDOWIE			
INWESTOR :		MIASTO ŻYRARDÓW PL. JANA PAWŁA II Nr 1, 96-300 ŻYRARDÓW		LOKALIZACJA	DATA
				działki nr ew.:	SIERPIEŃ 2016
OPRACOW :	OŚWIECZENIE UL. ARMII KRAJOWEJ		1643,1642,1624		
TREŚĆ RYS :	Technologia układania kabli 0,4kV		ul.Armi Krajowej w Żyrardowie		
 PRONABUD SP. Z O.O., TEL.46 8552794 UL. OKRZEŚL 57, 96-300 ŻYRARDÓW		PROJEKTANT	MARIAN MACZYŃSKI upr. bud. nr GT,I,63.6.76 Sk-ce	SKALA	RYS NR 03
		PROJ. SPRAWDZ.	MGR INŻ LECHOSŁAW PIOTROWSKI upr. bud. nr 82/ 81 Skierniewice		