



Uwagi wykonawcze:

1. Stosować oprawy LED z kloszami z poliwęglanu krzemu
2. Oprawy zasilac przewodami YDY 3x2,5mm² w latarniach zastosować układ TN-S
3. Oprawy zabezpieczać bezpiecznikami 2(4)A
4. Przewody należy układać zgodnie z normą SEP-E-004 "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa"

PROJEKT : PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W ŻYRARDOWIE				
INWESTOR : MIASTO ŻYRARDÓW PL. JANA PAWŁA II Nr 1, 96-300 ŻYRARDÓW		LOKALIZACJA działki nr ew.: 643,1642,1624 ul.Armi Krajowej w Żyrardowie	DATA lipiec 2016	
OPRACOW : OŚWIETLENIE PARKINGU PRZY KANTORZE				
TREŚĆ RYS. :LATARNIE STYLIZOWANE				
 PRONABUD SP. Z O.O., TEL. (+46) 8552794 UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW	PROJEKTANT	MARIAN MACZYŃSKI upr. bud. nr GT,163.6.76 Sk-ce	SKALA	04
	PROJ. SPRAWDZ.	MGR INŻ. LECHOSŁAW PIOTROWSKI upr. bud. nr 82/ 81 Skierniewice		