

ZAP.271.16.2024.ASK (P1-4)

Góra Kalwaria, dnia 17.06.2024 r.

Wszyscy Zainteresowani

Dot. postępowania pn. „**Budowa drogi gminnej w Podłęczu**”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

W opisie projektu oświetlenia jest informacja, że poza projektowaną budową oświetlenia przewiduje się wymianę istniejących opraw na 4 słupach. Jednak ani w zestawieniu materiałów ani w przedmiarze robót tego nie ujęto. Prosimy o informację czy uwzględnić to w wycenie, jeśli tak prosimy o wskazanie, które oprawy i w jakiej ilości mają zostać wymienione?

Odpowiedz ad 1

Wymianę opraw należy uwzględnić w wycenie. Wymiana opraw dotyczy czterech istniejących słupów wzdłuż odcinka 1, tj. od drogi powiatowej nr 2801W do projektowanego skrzyżowania na drodze gminnej (plan sytuacyjny – załącznik Nr 1). Zamawiający załącza korektę przedmiaru o pozycję nr 9 - Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku – 4 kpl. (załącznik Nr 2).

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1

W opisie projektu oświetlenia jest informacja, że projektuje się 6 latarni oświetlenia ulicznego, co jest zgodne ze schematem. W zestawieniu materiałów jest 5 słupów. Prosimy o wskazanie prawidłowych ilości i ew. rodzaju 6go słupa

Odpowiedz ad 1

Ilość słupów jest prawidłowa. Istniejący słup przy zjeździe do dz. 123 pozostaje bez zmian.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie jakim przewodem ma zostać wykonana budowa oświetlenia. W opisie jest asxsn 2x16, na projekcie asxsn 2x25, a w przedmiarze asxsn 4x25

Odpowiedz ad 1

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć przewód asxsn 2x25.

Zestaw nr 4

Pytanie nr 1

Po czyjej stronie jest obowiązek zawarcia umowy kolizyjnej?

Odpowiedz ad 1

Wykonawca w imieniu Zamawiającego podpisze umowę usunięcia kolizji.

Tym samym zmienia się termin składania ofert na dzień 25.06.2024 r.

Godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin związania ofertą zmienia się na 24.07.2024 r.

Starszy inspektor ds. realizacji inwestycji

Rafał Kurbanowski