



Białystok, 16 grudnia 2024 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu nr 88/PN/2024**

Dotyczy: odpowiedź na pytanie do postępowania numer 88/PN/2024 na: „Wynajem 10 hal namiotowych”.

Zamawiający – 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320) zawiadamia, iż w postępowaniu nr 88/PN/2024 do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie 1:

Ściany hali wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym – wymagane zewnętrzne ściany podwójne pomiędzy którymi, należy zastosować izolację termiczną. Czy to oznacza, że między ścianami wykonanymi z PCV można zastosować wełnę mineralną spełniającą określone warunki cieplne?

Odpowiedź:

Ściana ma spełniać wymagane warunki cieplne określone w dokumentacji, bez względu na zastosowaną technologię. Ma zostać również zachowana ciągłość i jednolitość izolacji na całej powierzchni ściany.

**Z upoważnienia KOMENDANTA
25. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO**

**/-/ Ełżbieta MURAWSKA
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**