



Kościerzyna, dnia 30 listopada 2021 r.

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

ZP.271.13.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku na „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy ulicy Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Pytanie:

1. Na załączonym planie sytuacyjnym występują kolizje na sieciach: energetycznych, teletechnicznych i wodociągowych. Proszę o informację, czy w ramach inwestycji należy je usunąć.

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia kolizji z siecią energetyczną napowietrzną należy przewidzieć przestawienie słupa na odległość która pozwoli zlokalizować jezdnię drogi o szerokości min. 5,0 m.b.

W przypadku wystąpienia kolizji z hydrantami na sieci wodociągowej należy przewidzieć przestawienie hydrantów.

Nie przewiduje się kolizji z siecią teletechniczną.

Pytanie:

2. Czy w ramach inwestycji będzie wymagane zaprojektowanie i wykonanie na całym odcinku drogi kanału technologicznego?



Odpowiedź:

Tak należy zaprojektować i wybudować Kanał Technologiczny.

Pytanie:

3. Proszę o informację, czy należy wzdłuż projektowanego odcinka drogi wykonać obustronnie pobocza.(poza odcinkiem, gdzie przewidziany jest chodnik).

Odpowiedź:

Pobocza należy zaprojektować i wybudować zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Z up. Wójta
Grzegorz Świątek
Zastępca Wójta