



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

RIGKiP.271.9.18.2024RPZ

Sobótka, 19.06.2024 r.

Dotyczy: „Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim.”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w dniu 18.06.2024r.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie do systemu instalacji klimatyzacji:

Czy Zamawiający wymaga montażu wszystkich kanałów i rurek instalacji natynkowych czy podtynkowych ?

Odpowiedź: Natynkowych. Większość instalacji należy prowadzić nad sufitem podwieszanym.

z up. BURMISTRZA
Gawron
mgr Violetta Gawron
Sekretarz Miasta i Gminy