

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: **„Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych przy ul. Piłsudskiego 27 w Jeleniej Górze”**.

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.2.2021.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

**PYTANIE NR 5**

*Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 3 jest w błędzie. Na rysunkach C2.1 do C2.4 nie ma informacji dotyczącej średnic zaworów podpionowych. Podane tutaj średnice dotyczą średnic rurociągów wraz z podaniem mocy, jaką muszą dane rurociągi "przenieść". Zatem zawory podpionowe nie są oznaczone średnicami nominalnymi. Wobec tego, proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma zastosować średnice nominalne zaworów podpionowych takie same jak średnice nominalne rurociągów, na których mają być one zamontowane.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5**

Zamawiający informuje, że zmienia odpowiedź na pytanie nr 3, opublikowane w dniu 17.03.2021r., w następujący sposób: „Średnice zaworów równoważących podpionowych, należy dobrać odpowiednio do Kv zaworu. Kv zaworu podane zostały w załącznikach opisanych jako: „Straty ciśnienia w inst. C.O.-MAGISTRALA 1-4, aktualnych na dzień 18.03.2021 r.”

Wobec powyższego Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/431986> zamieszcza aktualne na dzień 18.03.2021 r. cztery załączniki pn. „Straty ciśnienia w inst. C.O.-MAGISTRALA 1-4”.

**PYTANIE NR 6**

*Zamawiający odpowiadając na pytanie 4 również jest w błędzie, ponieważ nie ma kompletnie żadnej informacji, przedstawionego rozwiązania projektowego dotyczącego sterowania temperaturą na siłownikach (głowicach termostatycznych) w poszczególnych pomieszczeniach. Przypominam Zamawiającemu, iż to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Art. 29. pkt1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatem, jeszcze raz proszę o zamieszczenie informacji oraz wskazanie czym i w jaki sposób należy sterować temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. Proszę o przedstawienie rozwiązania projektowego w tym zakresie.*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6**

Zamawiający informuje, że zmienia odpowiedź na pytanie nr 4, opublikowane w dniu 17.03.2021r., w zakresie treści zapisu dot. regulacji temperatury, umieszczonego na str. 10 Projektu budowlanego, który otrzymuje brzmienie: **„regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach odbywać się będzie za pomocą głowic termostatycznych sterowanych ręcznie.”**

-----  
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Mariola Jakubów**

Przewodniczący komisji przetargowej