



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

RIGKiP.271.5.3.2024RPZ

Sobótka, 26.02.2024 r.

Dotyczy: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka.”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w dniu 22.02.2024r.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie:

Proszę o informację na temat ilości słupów , opraw oraz wysięgników. Występuje rozbieżność między pzt a schematem oświetlenia , w opisie ilości brak. Proszę o informację czy zamiast opraw IZYLUM dopuszczalne jest zastosowanie innych opraw o równoważnych parametrach?

Odpowiedź:

Ilość opraw i słupów zgodnie z rysunkiem pzt. Oprawa izylum to przykładowa oprawa wskazana przez projektanta. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca zamontował oprawę izylum. Zamawiający dopuszcza zmianę oprawy na inną, pod warunkiem, że zaproponowana oprawa będzie o parametrach conajmniej równoważnych co oprawa izylum. Kształt i wymiar należy przyjąć jak najbardziej zbliżony do oprawy izylum, zamawiający dopuszcza inne wymiary oprawy +- 15 procent w stosunku do oprawy izylum.