



Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., – dalej ustawa) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn. **„Usługa wykonania przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń i urządzeń ppoż. w budynkach Politechniki Lubelskiej w Lublinie w okresie do 31.12.2026r.”** znak postępowania: KP-272-PNK-9/2024, dokonuje wyjaśnień treści SWZ:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia, pkt dot. przeglądów gaśnic napisane jest: " przegląd zawiera wymianę środka gaśniczego". Przegląd wykonuje się u klienta i przebiega zgodnie z załączoną informacją, zaś wymiana środka gaśniczego zalicza się do naprawy i jest wykonywana w warsztacie naprawczym a nie u klienta w budynku. Wiąże się to z rozebraniem gaśnicy na czynniki pierwsze (wykręcenie zaworu za pomocą specjalistycznego klucza, wysypanie proszku gaśniczego, wyczyszczenie zbiornika wewnątrz i zewnątrz, wymiana wszystkich uszczelek i oringów, zasypanie ponownie nowym proszkiem, nabicie zbiornika azotem, do odpowiedniego ciśnienia, pozostawienie gaśnicy min. na 24 godz. w celu sprawdzenia jej szczelności) - zgodnie z załączoną informacją. W związku z powyższym, proszę o modyfikację formularza ofertowego - dopisanie rubryki na "koszty naprawy", gdyż w jednej pozycji nie jest możliwe ujęcie przeglądu i naprawy jednej jednostki gaśniczej. Ponadto, przegląd wykonuje się nie rzadziej niż co 12 m-cy, natomiast naprawy wykonywane są co 5 lat. Reasumując powyższe wycena jedną pozycją przeglądu i naprawy będzie nieadekwatna i zdecydowanie zwiększy koszty, które musi ponieść Zamawiający.

Odpowiedź:

Przegląd i konserwacje gaśnic wraz z koniecznością wymiany środka gaśniczego określono w niniejszej specyfikacji. Podczas szacowania ceny tego rodzaju usługi należy przyjąć założenie – wymianę środka gaśniczego do 25% w skali roku w zakresie gaśnic ogółem, co zostało ujęte w dokumentacji postępowania.



Jednocześnie zamawiający informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 2a SWZ – Formularz cenowy w których ujęte zostały koszty dokonywania wymiany środka gaśniczego w gaśnicach. Aktualny Załącznik nr 2a nosi dopisek „-po zmianie”.

Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

/--/

dr inż. Marcin Jakimiak