



RO.271.38.2023

Zblewo, 08.01.2024 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przy Jeziorze Borzechowskim Wielkim w miejscowości Radziejewo**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00576447/01 z dnia 2023-12-28)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela częściowych wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Pytanie:

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie w jakiej technologii mają być wykonane zbiorniki przepompowni (tłoczni) ścieków. W PFU mamy polimerobeton fi1500, natomiast w erracie jest PE-HD fi 2000

Odpowiedź:

PE- HD fi 2000

Pytanie:

Jakie studzienki należy przyjąć na zakończeniach przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji

Odpowiedź:

Należy przewidzieć studzienki rewizyjne tworzywowe PCV/PP D=315mm z kinetą D=160mm, zwieńczone na teleskopie z manszetą włazem żeliwnym D=315 kl A1,5 (teren zielony) i kl. B12,5 we wjazdach na posesję na pierścieniu/stożku betonowym.

Z poważaniem


Zap. Wojta Gminy
SEKRETARZ GMINY
Daniel Szprega

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT