

Rypin, 8 stycznia 2024 roku

ZP.271.29.3.2023

ZP.271.29.4.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. „**Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap**”
Numer postępowania **ZP.271.29.2023**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 Ustawy z 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytań, które wpłynęły 3 stycznia 2024 roku.

Pytanie 1

Czy konstrukcja stalowa nośna zadaszona trybun i wiat ma być wykonana w klasie R30 zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego? Zgodnie z projektem wykonawczym i rysunkami technicznymi konstrukcja stalowa trybun i wiat ma być wykonana w klasie C2, ocynk ogniowy i malowanie proszkowe? Które rozwiązanie przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie

Konstrukcja stalowa nośna zadaszona trybun i wiat posiada odporność ogniową R30 zapewnioną poprzez niskie wyłężenie profili w warunkach pożaru zewnętrznego. Odporność ogniowa w tym wypadku nie zależy od farby przeciwpożarowej. Nie stawia się wymagań na ten rodzaj farb. Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i malowanie proszkowe wg projektu.

Pytanie 2

Proszę o podanie grubości drutu z którego ma być wykonana siatka pleciona do wykonania paneli z siatki do wiat W3

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający zmienia zapis na rysunku nr PW.AR.0023 „Detal panela z siatki” – siatka krepowana ocynkowana o oczkach kwadratowych o wymiarach min. 20x20 mm do max 30x30 mm i grubości 2-3mm + powłoka malarska/lakiernicza, kolor grafit. Ponadto Zamawiający zmienia zapis w opisie technicznym PW.ARCH. s. 32 z „panel z siatki nierdzewnej” na „panel z siatki krepowanej ocynkowanej zabezpieczonej malarsko lub lakierniczo. Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z zapisami Części IV ust. 1 pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiot zamówienia nie obejmuje wiat rekreacyjnych W-3. Wyżej wymienione panele z siatki występują natomiast jako elementy wiat W-1 i W-2 objętych przedmiotem zamówienia.