

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Na podstawie art. 137 ust. Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla przetargu nieograniczonego 5/NTSI/2024 pn. „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu – dostawy”, dokonuje się następującej zmiany:

SWZ

SWZ – strona 31, rozdział 17 „Sposób obliczenia ceny”, pkt 17.3 – było:

17.3 Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo oraz słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. Cena brutto oferty oraz kwota podatku Vat, wartości netto, wartości brutto określone w formularzu winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, natomiast cena jednostkowa netto winna być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

otrzymuje nowe brzmienie:

17.3 Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo oraz słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. Cena brutto oferty oraz kwota podatku Vat, wartości netto, wartości brutto określone w formularzu winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, cena jednostkowa netto również winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

SWZ – strona 8, pkt 7.1.6 „Inne warunki udziału w postępowaniu”, Parametry równoważności, ppkt 1b) – było:

**1b) ustala się następujące kryteria oceny równoważności urządzeń:
zadanie 2- wymiana dmuchaw:**

- technologia pracy tożsama,
- średnice wlotów/wylotów tożsame,
- wydajności/przepustowości nie więcej niż $\pm 1,5\%$,
- ciśnienia/wysokości podnoszenia tożsame,

- masa urządzenia nie więcej niż + 10%,
- moc zainstalowana nie mniej niż 90 kW i nie więcej niż 95kW,
- zużycie mediów nie więcej niż + 1%,
- typ ochrony nie gorszy,
- klasa szczelności nie gorsza,
- wykonanie materiałowe nie gorsze,
- zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,
- uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze,
- pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną,

otrzymuje nowe brzmienie:

1b) ustala się następujące kryteria oceny równoważności urządzeń:

zadanie 2- wymiana dmuchaw:

- technologia pracy tożsama,
- średnice wlotów/wylotów tożsame,
- wydajności/przepustowości nie więcej niż $\pm 1,5\%$,
- ciśnienia/wysokości podnoszenia tożsame,
- masa urządzenia nie więcej niż + 10%,
- moc zainstalowana nie mniej niż 90 kW i nie więcej niż 95kW,
- zużycie mediów nie więcej niż + 1%,
- typ ochrony nie gorszy,
- zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,
- uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze,
- pozostałe zgodnie z dokumentacją techniczną,

SWZ – załącznik nr 2 „Wzór umowy”

1. Załącznik nr 2 do SWZ „WZÓR UMOWY”, § 7 ust. 1 (dotyczy: zadania 1: Montaż wirówki osadu), – było:

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (zgodnie z złożoną ofertą), który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanego i odebranego przedmiotu umowy.

otrzymuje nowe brzmienie:

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy (zgodnie z złożoną ofertą), który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanego i odebranego przedmiotu umowy.

2. Załącznik nr 2 do SWZ „WZÓR UMOWY”, § 10 ust. 9 (dotyczy: zadania 1: Montaż wirówki osadu, zadanie 2: Wymiana dmuchaw, zadanie 3: Dostawa i montaż analizatora toksyczności), – **było:**

9. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również innych kwot należnych Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Potrącenia mogą też nastąpić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia z zastrzeżeniem regulacji wydanych w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.

otrzymuje nowe brzmienie:

9. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również innych kwot należnych Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY


Halina Staszkiwicz