



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku  
Sp. z o.o.

Kamionek 25, 12-100 Szczytno  
NIP: 7451853607, REGON: 386182246, KRS: 0000851905  
Tel. 89 6243388 , email: [biuro@zgkim-kamionek.pl](mailto:biuro@zgkim-kamionek.pl),  
[www.zgkim-kamionek.pl](http://www.zgkim-kamionek.pl)

Kamionek 03.04.2024 r.

WK. 230.2.2.2024

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na  
*„Dostawa przepompowni ścieków”.*

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

**Pytanie 1**

Czy zbiorniki przepompowni PS Nowe Gizewo, PS1 ,PS2 Rudka maja być wykonane w wersji przejazdowej i maja posiadać włącz żeliwny fi 800 D400 ?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuję, iż zbiorniki przepompowni PS Nowe Gizewo, PS1 ,PS2 Rudka maja być wykonane w wersji przejazdowej i maja posiadać włącz żeliwny fi 800 D400.

**Pytanie 2**

Czy przepompownie PS Nowe Gizewo, PS1,PS2 Rudka maja posiadać zgodnie z zapisem w załączniku nr. 1 do oferty oraz schemacie PS Nowe Gizewo:

„obieg płuczący do wzniesienia osadów na dnie zbiornika stal nierdzewna (stal 1.4301) + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej (stal 1.4301) szt. 1 (wyłącznie obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna DN 50 , którego zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu włazu w świetle jego otworu ?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający potwierdza, iż przepompownie PS Nowe Gizewo, PS1,PS2 Rudka maja posiadać zgodnie z zapisem w załączniku nr. 1 do oferty oraz schemacie PS Nowe Gizewo „obieg płuczący do wzniesienia osadów na dnie zbiornika stal nierdzewna

(stal 1.4301) + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej (stal 1.4301) szt. 1 (wyłącznie obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna DN 50 , którego zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu włazu w świetle jego otworu.

### **Pytanie 3**

Czy w przepompowniach PS Nowe Gizewo, PS 1 ,PS2 Rudka zgodnie z zapisem w załączniku nr. 1 do oferty należy wykonać „fundament pod żuraw obrotowy o nośności min. 500 kg” w wersji przejazdowej przepompowni jest to niewykonalne.

### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, iż nie należy wykonywać „fundamentu pod żuraw obrotowy o nośności min. 500 kg”

### **Pytanie 4**

Czy należy dostarczyć żurawie obrotowe wraz ze stopami — jeżeli tak to o jakim udźwigu i wykonaniu materiałowym?

### **Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, iż nie należy dostarczać żurawia obrotowego wraz ze stopami.

### **Pytanie 5**

W związku z zapisem w załączniku nr. I do oferty:

„Zasilanie elektryczne przepompowni wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA. Kable przyłączeniowe od przepompowni do rozdzielnicy zasilająco — sterującej (SS) winny być dostarczone w komplecie z przepompownią. Kable przyłączeniowe od rozdzielnicy zasilająco — sterującej (SS) do złącza kablowo-pomiarowego (ZKP) należy wykonać w ramach zadania.”

### **Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, iż zasilanie wykona Zamawiający.

### **Pytanie 6**

Kto zapewnia zasilanie elektryczne dla przepompowni?

### **Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, iż zasilanie zapewni Zamawiający.

### **Pytanie 7**

Czy w ramach dostawy przepompowni PS Nowe Gizewo, PS 1 ,PS2 Rudka należy również dostarczyć i zamontować przewody zasilające pomiędzy ZKP a SS? Jeżeli tak to prosimy o podanie długości przewodów zasilających oraz ich przekroju wraz z ilością żył.

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający informuje, iż przewody zasilające zapewni Zamawiający.

**Pytanie 8**

Kto wykonuje uziom o wymaganych pomiarach rezystancji i doprowadzają do miejsca posadowienia cokołu szafy sterowniczej przepompowni?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający informuje, iż uziom o wymaganych pomiarach rezystancji wykona Zamawiający.

**Pytanie 9**

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także montaż elementów przepompowni i uruchomienie? Jaki zakres robót jest przewidziany do wykonania przez Zamawiającego?

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający informuje, iż w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także montaż elementów przepompowni i uruchomienie.

**Pytanie 10**

Czy zbiorniki z polimerobetonu należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego? Kto osadzi zbiorniki w terenie?

**Odpowiedź nr 10 :**

Zamawiający informuje, iż zbiorniki z polimerobetonu należy dostarczyć na plac budowy. Zamawiający osadzi zbiorniki w terenie.

**Pytanie 11**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prześle potwierdzone rysunki zbiorników przepompowni Wykonawcy.

**Odpowiedź nr 11 :**

Zamawiający potwierdza, iż Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prześle potwierdzone rysunki zbiorników przepompowni Wykonawcy.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający przewiduje minimalny i maksymalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia, której udziela Wykonawca biorąc w postępowaniu.

**Odpowiedź nr 12 :**

Zamawiający informuje, iż minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata maksymalny-7 lat.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający potwierdza, że warunki oraz zakres udzielonej gwarancji, a także terminy realizacji uprawnień gwarancyjnych określa oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy, o którym mowa w przepisie art. 577 <sup>1</sup> Kodeksu cywilnego?

**Odpowiedź nr 12 :**

Zamawiający potwierdza, iż warunki oraz zakres udzielonej gwarancji, a także terminy realizacji uprawnień gwarancyjnych określa oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy, o którym mowa w przepisie art. 577 <sup>1</sup> Kodeksu cywilnego

**Pytanie 13**

Wzór umowy przewiduje 90-dniowy termin płatności, Z uwagi na postanowienia ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wykonawca wnosi o zmianę wzoru umowy poprzez wprowadzenie 30-dniowego terminu płatności.

**Odpowiedź nr 13 :**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności.

**Pytanie 14**

Zamawiający zgodnie z SWZ sprecyzował trzy kryteria oceny ofert: cenę, gwarancje oraz termin realizacji. Zasadne, jest aby Zamawiający wskazał ramy w zakresie określenie np. minimalnego i maksymalnego okresu gwarancji, oraz minimalnego okres realizacji. Wykonawca przyjmuje iż termin 31.07.2024r. jest terminem maksymalnym.

**Odpowiedź nr 14 :**

Zamawiający informuje, iż minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata maksymalny-7 lat, natomiast termin minimalny za okres realizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym, maksymalny to termin 31.07.2024r.

**Pytanie 15**

Prosimy o potwierdzenie, że koszt rozładunku oraz zapewnienie urządzenia do rozładunku elementów składowych przepompowni (zbiornik z polimerobetonu, pompy) ponosi Zamawiający.

**Odpowiedź nr 15 :**

Zamawiający potwierdza, iż koszt rozładunku oraz zapewnienie urządzenia do rozładunku elementów składowych przepompowni (zbiornik z polimerobetonu, pompy) ponosi Zamawiający.

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy w etapach np. osobno zbiorniki, a potem wyposażenie, pompy i szafy ?

**Odpowiedź nr 16 :**

Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza dostawy w etapach np. osobno zbiorniki, a potem wyposażenie, pompy i szafy.

**Pytanie 17**

Czy Wykonawca w cenie każdej przepompowni ma uwzględnić montaż orurowania technologicznego, pomp, w zbiorniku osadzonym przez Zamawiającego oraz każdej przepompowni ścieków. Jeśli Wykonawca ma wykonać rozruch, to czy do miejsca budowy przepompowni ścieków jest doprowadzone medium — prąd. ?

**Odpowiedź nr 17 :**

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca w cenie każdej przepompowni ma uwzględnić montaż orurowania technologicznego, pomp, w zbiorniku osadzonym

przez Zamawiającego oraz każdej przepompowni ścieków. Zamawiający potwierdza, iż do miejsca budowy przepompowni ścieków jest doprowadzone medium — prąd.

**Pytanie 18**

Wykonawca wnosi o wskazanie co jest w zakresie Zamawiającego do wykonania, w celu zapewniania frontu prac dla Wykonawcy.

**Odpowiedź nr 18 :**

Zamawiający informuje, iż w zakresie Zamawiającego jest osadzenie osadnika oraz zasilenie w energię.

**Pytanie 19**

Z uwagi iż przedmiotem zamówienia są przepompownie ścieków wnosimy o usunięcie słów: aktualne atesty PZH — w §2 ust. 3 w załączniku nr 4 do SWZ

**Odpowiedź nr 19 :**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na usunięcie słów: aktualne atesty PZH — w §2 ust. 3 w załączniku nr 4 do SWZ.

**Pytanie 20**

Wnosimy o wprowadzenie zapisu w §6 Kary umowne zapisu o następującej treści w załączniku nr 4 do SWZ: „Łączna wysokość kar umownych i odszkodowań naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 30% wartości umownego wynagrodzenia”

**Odpowiedź nr 20 :**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 21:**

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu w całości z §7 ust 1 załącznika nr 4, o następującej treści: „2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednostronnym wyprzedzeniem”

**Odpowiedź nr 21 :**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 22**

Wykonawca w związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku nr 4 wnosi o jego uaktualnienie i udostępnienie Wykonawcom zmodyfikowanego załącznika nr 4. Wykonawca nadmienia, iż do oferty Wykonawca załącza zaparafowany wzór umowy, dlatego w przypadku wprowadzenia zmian we wzorze umowy, konieczne jest jego udostępnienie w treści aktualnej.

**Odpowiedź nr 22 :**

Zamawiający informuje, iż dostosuje dokumenty do wprowadzonych zmian.

**Pytanie 23:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż wszystkie zmiany i wyjaśnienia przekazane przez Zamawiającego przed dniem składania ofert są obowiązujące i wiążące dla Wykonawców składających ofertę.

**Odpowiedź nr 23 :**

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie zmiany i wyjaśnienia przekazane przez Zamawiającego przed dniem składania ofert są obowiązujące i wiążące dla Wykonawców składających ofertę.

**Pytanie 24**

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie we wzorze umowy i wskazanie/dopisanie (w SI wzorze umowy — załącznik nr 4) , iż:

„Wykonawca wykona przedmiot umowy/zamówienia zgodnie z:

- Specyfikacja warunków Zamówienia wraz z załącznikami do niej, oraz wyjaśnieniami

Zamawiającego udzielonymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, - ofertą Wykonawcy, - niniejszą umową”.

**Odpowiedź nr 24:**

Zamawiający potwierdza, iż zamieści zapis we wzorze umowy iż” „Wykonawca wykona przedmiot umowy/zamówienia zgodnie z:

- Specyfikacja warunków Zamówienia wraz z załącznikami do niej, oraz wyjaśnieniami Zamawiającego udzielonymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, - ofertą Wykonawcy, - niniejszą umową”.

**Pytanie 25**

Wykonawca wnosi o usunięciu zapisu ze wzoru umowy o następującej treści - §1 ust 2 :„2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym wyszczególnionego w załączniku do umowy '

Wykonawca musi złożyć zamówienia u producentów i zakontraktować towary/urządzenia na potrzeby realizacji po podpisaniu umowy, aby dotrzymać terminu wykonania zamówienia. Jeśli Zamawiający zrezygnuje z pewnych elementów zamówienia, to kto pokryje koszty już poniesione przez Wykonawcę na niezbędne urządzenia do wykonania przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź nr 25 :**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 26**

Zamawiający określił w SWZ, że podana cena w ofercie będzie ceną ryczałtową w PLN. Tymczasem wzór umowy wskazuje iż:

„W dniu zawarcia umowy maksymalna nominalna wartość zobowiązania wynikającego z umowy wynosi.....

Tak sformułowany zapis dopuszcza możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, a tym samym jest niezgodny z przywołaną treścią SWZ. Wykonawca wnosi o doprowadzenie do zgodności zapisów wzoru umowy z zapisami SWZ w powyższym zakresie.

**Odpowiedź nr 26 :**

Zamawiający potwierdza, iż dokona zmianę we wzorze umowy jako ceną ryczałtową w PLN.

Prezes Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp.z o.o.  
Aleksander Godlewski