

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów hydroforni zlokalizowanych na terenie gminy Szydłowo.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kontroli (przeглядów) okresowych obiektów hydroforni zlokalizowanych na terenie gminy Szydłowo na podstawie art. 62 ust. 1 – zgodnie z Prawem Budowlanym.

Termin realizacji – do 02.12.2022 r.

Na terenie gminy Szydłowo znajduje się 12 budynków stacji uzdatniania wody. Są one zlokalizowane w następujących miejscowościach:

- 1) Coch (powierzchnia ok. 26 m²)
- 2) Dobrzyca (powierzchnia ok. 31 m²)
- 3) Dolaszewo (powierzchnia ok. 130 m²)
- 4) Jaraczewo (powierzchnia ok. 100 m²)
- 5) Kotuń (powierzchnia ok. 35 m²)
- 6) Leżenica (powierzchnia ok. 25 m²)
- 7) Róża Wielka (powierzchnia ok. 52 m²)
- 8) Skrzatusz (powierzchnia ok. 53 m²)
- 9) Stara Łubianka (powierzchnia ok. 200 m²)
- 10) Szydłowo (powierzchnia ok. 65 m²)
- 11) Tarnowo (powierzchnia ok. 30 m²)
- 12) Zawada (powierzchnia ok. 36 m²)

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa, w tym Polskimi Normami, prawem budowlanym oraz sztuką budowlaną.

Przeгляд techniczny, wpis do księzek obiektów

Przeprowadzenie przeglądu rocznego obejmuje:

- a. elementy budynku, budowli instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i konstrukcji budynku,
- b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Przeгляд obiektu budowlanego wykonać zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji/wzorcowania.

Przeгляд zakończyć protokołem i dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów. Dokumentację wykonać w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej wraz z dokumentacją fotograficzną na płycie CD.

Zalecenia ujęte w protokole, należy sformułować w układzie zhierarchizowanym, określającym stopień pilności oraz rygor czasowy ich wykonania. Protokół powinien zawierać określenie stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą, rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania oraz metod i środków użytkowania elementów obiektu narażonych na niszczące działanie czynników zewnętrznych.