

p.p.111,00 m.n.p.m.

studnia		*S1*		*S14*		*S15*		*S16*		*S17*		*S18*	*S19*	*S20*	*S21*	*S17*	*S22*		*S23*		*S24*		
rzędna terenu		115,70		115,45		115,40		117,95		119,82		120,96	121,40	121,68	121,57	119,82	120,01		120,18		120,22		
rzędna dna kanału		112,98		113,19		113,30		116,07		117,82		118,98	119,07	119,18	119,26	117,82	117,95		118,36		118,42		
zagłębienie kanału		2,72		2,26		2,10		1,88		2,00		1,98	1,93	2,50	2,31	2,00	2,06		1,82		1,80		
rzędna dna studni		112,19		113,19		113,30		116,07		117,82		118,98	119,07	119,18	119,26	117,82	117,95		118,36		118,42		
zagłębienie studni		3,51		2,26		2,10		1,88		2,00		1,98	1,93	2,50	2,31	2,00	2,06		1,82		1,80		
długość odcinka			21,0		11,0		44,7		23,0		31,4		10,8	14,3	10,2		6,2		13,7		9,9		
	spadek			1,0%		1,0%		6,2%		7,6%		3,7%	0,8%	0,8%	0,8%			2,1%		3,0%		0,6%	
materiał i średnica			PVC Ø200						PVC Ø200						PVC Ø200						PVC Ø200		
długość całkowita			0,00		22,20		34,40		80,30		104,50		137,10	149,10	164,60	175,40	0,00		7,40		22,30		32,80

Uwaga
Istniejące rurociągi na odcinku S15–S21 oraz S17–S24 do likwidacji.

Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wągniki

Nr rys. R-5

ABIS
Aleksandra Baran
Inżynieria Sanitarna
14-400 Pasłęk
ul. Limanowskiego 9
tel. 783 971 251

Przedmiot rysunku:
Rozwinięcie - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

skala: 1:500/1:100

Inwestor:
Gmina Górowo Iławeckie, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17

data: 15.02.2019

Stanowisko	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Baranowski	WAM/0033/PWOS/14	