



| | | | |
|----|--|-------|-----------------|
| 26 | Włógarka ręczna | 1 | stal nierdzewna |
| 25 | Płyta zrypowa | 1 | stal nierdzewna |
| 24 | Kratka koszowa z prowadnicami | 1 | stal nierdzewna |
| 23 | Podest obsługowy | 1 | stal nierdzewna |
| 22 | Belka wsporcza (regulowana) | 1 | stal nierdzewna |
| 21 | Łącznik stal/PE DN80/90 | 1 | żelazo |
| 20 | Łańcuch | 2 | stal nierdzewna |
| 19 | Właz wejściowy | 1 | stal nierdzewna |
| 18 | Biofiltr kominkowy DN100 (wyt.) | 1 | stal nierdzewna |
| 17 | Kominiek wentylacyjny DN100 (naw.) | 1 | stal nierdzewna |
| 16 | Porgacz | 1 | stal nierdzewna |
| 15 | Szafa sterownicza | 1 | stal nierdzewna |
| 14 | Prowadnice rurowe | 4 | stal nierdzewna |
| 13 | Króciec napływowy | 1 | PVC200 |
| 12 | Drabinka | 1 | stal nierdzewna |
| 11 | Sonda hydrostatyczna | 1 | |
| 10 | Wyłącznik pywłokowy | 2 | |
| 9 | Rurociąg tłoczny DN80 | 1 | PE290 |
| 8 | Układ tłoczny DN65/80 | 1 | stal nierdzewna |
| 7 | Zawór kulowy DN60 | 1 | |
| 6 | Nasada płuczająca TS2 | 1 | |
| 5 | Zawór zwrotny kolanowy DN65 | 2 | żelazo |
| 4 | Zasuwa klinowa DN65 | 2 | żelazo |
| 3 | Zbiornik | 1 | Poliuretanbeton |
| 2 | Kolano słopowe DN65 | 2 | żelazo |
| 1 | Pompa zatapialna NF-65-220/004ULG-145 P-Q 0,8 kW | 2 | |
| Lp | Nazwa | Ilość | Materiał |

Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Węglniki

№ op.
D-1

Przedmiot rysunku:

Rzut i przekrój przepompowni ścieków

skala:
b.s.

Inwestor:

ABIS
Aleksandra Baran
Inżynieria Sanitarna
14-400 Pasiek
ul. Limanowskiego 9
tel. 783 971 251

Gmina Górowo Iławeckie, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17

08.02.2019

Stanowisko

Imię i nazwisko

Numer uprawnień

podpis

Projektant

mgr inż. Aleksandra Baran

WAM/0035/POOS/14

Sprawdzający

mgr inż. Tomasz Baranowski

WAM/0033/PWOS/14