



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, 7 lipca 2017r.

WIM-I.7011.34.14.2017.MD

ENERGOEKSPERT Sp. z o.o.
Energia i Ekologia
ul. Karłowicza 11 a
40-145 KATOWICE

14072017 EE/1306/2017

DG
[signature]

Dotyczy: uzgodnienie trasy projektowanego ciepłociągu.

W odpowiedzi na pismo znak EE/1125/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanej trasy sieci ciepłowniczej w rejonie planowanego zadania inwestycyjnego Miasta Bydgoszcz pn. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)” przy ul. Królowej Jadwigi 23 (działka nr 54/13 obręb 80) w Bydgoszczy obejmującego m. in. budowę krytego basenu pływackiego Wydział Inwestycji Miasta (WIM) opiniuje pozytywnie przedłożony projekt przebiegu sieci ciepłowniczej w zakresie kolizji z planowaną inwestycją kompleksu Astoria.

Jednocześnie WIM informuje, że na posesji przy ul. Królowej Jadwigi 25 (dz. nr 67/2 obr. 80 – Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy) na trasie projektowanego ciepłociągu występuje kolizja z niezainwentaryzowanymi studniami rewizyjnymi na kanałach: sanitarnym i deszczowym (studnie znajdują się pod istniejącym ciepłociągiem – lokalizacja wg załączonego planu) i musi zostać rozwiązana podczas realizacji przebudowywanego ciepłociągu w ramach nadzoru autorskiego w porozumieniu ze Spółkami MWiK i KPEC (planowana realizacja przebudowy ciepłociągu – II kwartał 2018 r.)

Z poważaniem

ŁASTEPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

[signature]
Bogdan Tyborski

Sprawę prowadzi: Inspektor WIM - Mariusz Dolewski tel. 52 58 58 377

INSPEKTOR NADZORU

Mariusz Dolewski

tel. 52 58 58 151 fax: 52 58 58 238

85- 130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15 ,
tel.: (52) 58 58 151 fax.: (52) 58 58 238
email: wim@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

