



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
IREGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 zł

TELEFON 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83

adres e-mail bok@mwik bydgoszcz pl
sekretariat@mwik bydgoszcz pl
adres WWW: http://www.mwik bydgoszcz pl

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

- Dyrektor Naczelny
- Dyrektor ds. Ekonomicznych
- Dyrektor ds. Eksploatacji
- Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

RT.404/0019/2017

Bydgoszcz, 16.03.2017 r.



Energoekspert Sp. z o. o.
ul. Karłowicza 11a
40-145 KATOWICE

Dotyczy: przebudowy sieci ciepłowniczej 2 x DN 400 w rejonie ulic: Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej, Obrońców Bydgoszczy w Bydgoszczy

W odpowiedzi na wniosek znak: EE/.0309./2017 z dnia 27.02.2017 r. (data wpływu: 01.03.2017 r.), Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. wnosi następujące uwagi do planowanej trasy przewidzianej do przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej, Obrońców Bydgoszczy:

1. Rysunek E-01.01

- w obrębie projektowanej trasy sieci ciepłowniczej na w/w rysunku brak zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi przewodami wodociągowymi i kanalizacyjnymi będącymi w eksploatacji MWiK - sp. z o. o.

2. Rysunek E-01.02

- na terenie inwestycji rewitalizacji kompleksu ASTORIA na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu krytego przy ul. Królowej Jadwigi 23 projektowane trasy sieci ciepłowniczej należy skoordynować i wzajemnie uzgodnić z biurem projektowym (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO”, Dzielno 3, 97-500 Radomsko), które wykonuje na zlecenie Miasta Bydgoszcz dokumentację projektową dla w/w zadania
- na terenie objętym zakresem opracowania w/w rysunku MWiK - sp. z o. o. nie posiada uzbrojenia wod. - kan. będącego na stanie majątkowym lub w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa

3. Rysunek E-02

- występuje kolizja projektowanej sieci ciepłowniczej z miejską siecią wodociągową \varnothing 300 mm
- występuje kolizja projektowanego ciepłociągu z istniejącą studnią wodomierzową (prostokątną komorą żelbetową) zabudowaną na przyłączy zasilającym w wodę kompleks ASTORIA oraz zbliżenie do przewodu przyłącza wodociągowego za w/w komorą wodomierzową – projektowaną trasę sieci ciepłowniczej należy skoordynować i wzajemnie uzgodnić z biurem projektowym (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO”)

- na terenie kompleksu ASTORIA w rejonie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 25 i przy granicy pasa drogowego ulicy Królowej Jadwigi znajdują się niezainwentaryzowane przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przewody te częściowo zostaną przebudowane w ramach inwestycji rewitalizacji kompleksu ASTORIA; w związku z powyższym projektowaną trasę sieci ciepłowniczej należy skoordynować i wzajemnie uzgodnić z biurem projektowym (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO”) oraz z Urzędem Miasta Bydgoszczy, Wydziałem Inwestycji Miasta – kserokopia fragmentu rysunku z naniesionymi orientacyjnymi trasami istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w załączeniu

4. Rysunek E-03

- w obrębie projektowanej trasy sieci ciepłowniczej na w/w rysunku (z wyłączeniem odcinka wzdłuż ul. Królowej Jadwigi) brak zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi przewodami wodociągowymi i kanalizacyjnymi będącymi w eksploatacji MWiK - sp. z o. o.

5. Rysunek E-04

- projektowana trasa sieci ciepłowniczej wg rozwiązań na w/w rysunku nie koliduje z istniejącymi przewodami wodociągowymi i kanalizacyjnymi będącymi w eksploatacji MWiK - sp. z o. o.
- w obrębie zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi przewodami wod. - kan. prace należy prowadzić bezwzględnie ręcznie po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych w celu dokładnego ustalenia rzędnych posadowienia w/w uzbrojenia

Projektowane trasy przewidzianej do przebudowy sieci ciepłowniczej należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla m. Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15.

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju
mgr inż. Włodzisław Smoczyński

Otrzymują:

1. Adresat
(pismo + 6 załączników graficznych)
2. Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 BYDGOSZCZ
(pismo)
3. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„VITARO”
Dziewięć 3
97-500 RADOMSKO
(pismo)
4. RT/MK a/a