

Wągrowiec, dnia 01.12.2023 r.

ZSP.261.1.2023

**Wyjaśnienie Nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości
mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą
Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa instalacji fotowoltaicznych do szkół z terenu Gminy Wągrowiec”

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 1

Jaka jest minimalna, a jaka maksymalna wymagana zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznej? Prosimy o podanie przedziału np. 15,3-15,6kWp

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zgodnie z zapisami SWZ (oraz projektu) **wymagana jest minimalna moc instalacji 15,3 kWp**. Zamawiający nie określa mocy maksymalnej gdyż będzie ona ograniczona wydajnością falownika.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający dopuści moduły o innej mocy niż 450W?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 oraz zgodnie z zapisami SWZ p.V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wymagana jest minimalna łączna moc zainstalowanych generatorów., oraz zachowanie maksymalnej ich ilości zgodnie z projektem.

W przypadku, gdy moc generatora różni się zasadniczo od zaprojektowanego tzn. Wykonawca proponuje generatory o wyższej mocy, zgodnie z zapisami SWZ należy uzgodnić to z projektantem i we własnym zakresie dokona korekty projektu.

Warunkiem każdej zmiany jest zachowanie minimalnej mocy instalacji.

PYTANIE NR 3

Jaka jest wymagana gwarancja na poszczególne urządzenia

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji 60 miesięcy zarówno na dostarczone elementy instalacji (poszczególne urządzenia), jak i na roboty związane z montażem instalacji.

Ponieważ "okres gwarancji" **stanowi kryterium oceny ofert**, stąd udzielenie dłuższej gwarancji (72 m-ce) podlega ocenie w ramach tego kryterium.

Szczegółowe wymagania i zasady oceny kryterium "okres gwarancji" zostały opisane w punkcie XXV SWZ - KRYTERIUM NR 2