

LEGENDA:

	Wąs uziomu fundamentowowego
	Uziom fundamentowy
	Zwód poziomy/pionowy
	Maszt wys. 2m.
	Maszt wys. 3,5m.
ZK	Złącze kontrolno–pomiarowe
PPWP	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	Tablica/rozdzielnica elektryczna
	Wewnętrzna linia zasilająca
	Dzwonek 230V
	Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z w wykonaniu bryzgoszczelnym
	Wypust kablowy 230V
	Wypust kablowy 400V
	Jednobiegunowy wyłącznik oświetlenia w wykonaniu bryzgoszczelnym
	Napęd elektryczny
	Przepływomierz elektromagnetyczny
	Oprawa LED montowana do wiązarów 63W min. IP65, IK08
	Oprawa LED montowana do elewacji wyposażona w czujnik ruchu, 20W, IP65, IK08
L1	Oprawa LED do wbudowania 20W, 3000K, IP44
L2	Oprawa LED kasetonowa 600x600[mm] 26W, 3000K
D	Oprawa LED montowana nastropowo lub wieszakowo 2x54W, IP65

Przedsiębiorstwo Projektowo–Usługowe
64–920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ–EKO sp. z o.o
tel. 0–67/214–22–40, fax 0–67/214–22–50

MK–PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81–587 Gdynia
m.konarzewski@mk–proj.com
+48 604 264 255

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski		Data 03.2023	Stadium PW
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06 w spec. instalacyjnej		Skala 1:100	Branża IE
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11 w spec. instalacyjnej			

Inwestycja
Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku

Inwestor
GMINA OKONEK
ul. Niepodległości 53, 64–965 Okonek

Temat rysunku	Nr rysunku	Arkusz
Budynek BMO – Piętro I – Instalacje elektryczne	27	1/1