Rozdzielnica RSD

ROZDZIELNICA	Nr.rozdzielnicy	Rozdzielnica RSD
	Nr.przedziału	
	Nap/przekrój szyn	3x400V, 50 Hz, 160A



LINIA	Typ, przekrój kabla zasil.	YAKXS 4x50mm2	2YSLCY–J 5x4	2YSLCY–J 5x4	2YSLCY–J 5x4	YDYzo 5x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x1,5
	Oznaczenie kabla zasil.		WERSD–02.1	WERSD–03.1	WERSD–04.1	WERSD–05	WERSD–06	WERSD–07
	Typ, przekrój kabla ster.		YKSLYekw 2x2x0,5	YKSLYekw 2x2x0,5	YKSLYekw 2x2x0,5			
	Oznaczenie kabla ster.		WSRSD–02.2	WSRSD–03.2	WSRSD–04.2			

URZĄDZENIE	Symbol urządzenia							
	Nr układu	01		02	03	04	05	06	07
	Moc inst./oblicz.(kW)	32,8		11	11	11	0,16	2,0	1,0
	Prąd znam./oblicz.(A)	50,9		17,1	17,1	17,1	0,25	9,4	4,7
	Lokalizacja	Stacja dmuchaw							
	Nazwa urządzenia	Zasilanie szafy		Dmuchawa nr 1	Dmuchawa nr 2	Dmuchawa nr 3	Pompy dozujące z automatyką własną	Gniazda wtykowe 230VAC, 16A	Oświetlenie wewnętrzne
		Wyłącznik główny	Zasilanie z rozdzielnicy RGnn / Przekaźnik kontroli ze świetlną sygnalizacją napięcia / Ochrona przepięciowa st. I i II						
	Nr.technol.urządz.								

UWAGA!
Kolorem szarym oznaczono obwody wyłączone z zakresu prac inwestycyjnych

Przedsiębiorstwo Projektowo–Usługowe
64–920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ–EKO sp. z o.o
tel. 0–67/214–22–40, fax 0–67/214–22–50

MK–PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81–587 Gdynia
m.konarzewski@mk–proj.com
+48 604 264 255

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski		Data 03.2023	Stadium PW
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06 w spec. instalacyjnej		Skala	Branża IE
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11 w spec. instalacyjnej			

Inwestycja
Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku

Inwestor
GMINA OKONEK
ul. Niepodległości 53, 64–965 Okonek

Temat rysunku
Schemat strukturalny rozdzielnicy RSD

Nr rysunku 08

Arkusz 01/02