

Załącznik Nr 1



do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie” na **dostawę czujników temperatury i przetworników ciśnienia (PN/36/2021/D)**.

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	j.m.	Ilość
1.	Czujnik temperatury zanurzeniowy, typ 5207-21 , Pt1000	Samson	szt.	33
2.	Czujnik temperatury zanurzeniowy, typ 5204-21 , Pt100	Samson	szt.	2
3.	Czujnik temperatury, typ 5207-61 , PT1000 , szybki L=110	Samson	szt.	13
4.	Czujnik temperatury zewnętrznej, typ 5227-3 , PT1000	Samson	szt.	11

Zadanie Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	j.m.	Ilość
1.	Przetwornik ciśnienia, typ MBS 3200 , nr kat: 060G1874 - zakres pomiarowy 0-6 bar , G1/2, sygnał wyjściowy 4-20 mA wraz z redukcją manometryczną o parametrach: - złącza gwintowane, - materiał korpusu: mosiądz, - gwint wewnętrzny G 1/2", - gwint zewnętrzny M20x1,5 - wykonanie "B" pod uszczelkę 	Danfoss	kpl.	10
2.	Przetwornik ciśnienia, typ MBS 3200 , nr kat: 060G1877 - zakres pomiarowy 0-25 bar , G1/2, sygnał wyjściowy 4-20 mA wraz z redukcją manometryczną o parametrach: - złącza gwintowane, - materiał korpusu: mosiądz, - gwint wewnętrzny G 1/2", - gwint zewnętrzny M20x1,5 - wykonanie "B" pod uszczelkę 	Danfoss	kpl.	8

Uwaga:

W przypadku zaferowania przetwornika ciśnienia o gwincie zewnętrznym M20x1,5 należy wówczas pominąć redukcję manometryczną.