

Raszków, dnia 03 marca 2023 r.

ZP.271.2.2023.1

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje, iż otrzymał od Wykonawcy zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie”

Zamawiający cytuje pytania i udziela odpowiedzi na złożone zapytania.

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem dot. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie” zwracamy się z prośbą o zmianę jednego z warunków udziału w postępowaniu na: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.”

Działamy w budownictwie na rynku ostrowskim od 15 lat, chcielibyśmy przystąpić do tego przetargu jednakże nie spełniamy warunku, o którym mowa powyżej. Bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie. Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2:

Prosimy o załączenie kosztorysów ślepych w formacie .ath lub .kst (z uwagi na kompatybilność z programami Norma Standard, Norma Pro) co pozytywnie wpłynie czas przygotowania oferty i znacznie ułatwi wypełnienie kosztorysów.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający udostępnia kosztorysy w formacie .ath

Pytanie nr 3:

Czy instalacja fotowoltaiczna ma być wyposażona w optymalizery?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie wymaga się stosowania optymalizatorów.

Pytanie nr 4:

Czy ma być podgląd produkcji na każdy panel z osobna?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie wymaga się podglądu produkcji na każdy panel z osobna.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
mgr Jacek Bartczak