


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4 a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 43



Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Radomiu

ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom
tel. 22 444 31 26
henryk.jastrzebski@psgaz.pl

Urząd Gminy w
Zakrzewie
Zakrzew 51
26 – 652 Zakrzew

Wasz znak: IGK.7226.7.2022
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.R.763.346(1).22

Radom, 12.05.2022.

Dot.: Wydania warunków zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej w związku z projektem przebudowy ulicy Zgodnej w m. Cerekiew (dz. nr ew. Gruntu 139/2 obr. 0025 Cerekiew Kolonia), Gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo nr IGK.7226.7.2022, dotyczące wydania warunków zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej w związku z projektem przebudowy ulicy Zgodnej w m. Cerekiew (dz. nr ew. Gruntu 139/2 obr. 0025 Cerekiew Kolonia), Gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Radomiu, po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją informuje, że w zakresie w/w opracowania projektowego zlokalizowana jest następująca czynna sieć gazowa:

1. Gazociągi średniego ciśnienia DN315 PE oraz DN63 PE wraz z przyłączami DN25 PE, wybudowane po 12 grudnia 2001 roku, zaznaczone na załączonej mapie kolorem żółtym fluorescencyjnym.

Przystępując do realizacji inwestycji należy:

- zachować wszystkie wymagania z **Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 4 czerwca 2013 r. poz. 640)** dotyczące w/w sieci gazowej, a w szczególności odległości pionowych i poziomych (**strefy kontrolowane**), kątów przy zblizeniach i skrzyżowaniach oraz przykrycia sieci gazowej znajdującej się w obrębie projektowanej inwestycji.

- W przypadku wykonywania prac budowlanych w bezpośredniej bliskości sieci gazowej, należy je wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz zgodnie z zapisami **Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).**
- **o terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić pisemnie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem Gazownię w Radomiu ul. Gazowa 11/13, 26 – 600 Radom.**

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy konieczności wykonania dodatkowych prac zabezpieczających sieć gazową np.: montaż lub podniesienie skrzynek sączków wężowych do poziomu projektowanej nawierzchni, obniżenie posadowienia sieci gazowej, Inwestor ma obowiązek w uzgodnieniu z Gazownią w Radomiu zlecić odpłatne wykonanie tych prac podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmiot realizujący zadanie będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Za wydane warunki zabezpieczenia sieci gazowej zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana do zapłaty na adres: Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 51, 26 – 652 Zakrzew.

Załączniki:

1. Mapa w skali 1:500

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Henryk Jastrzębski