

Piaski, dnia 08.09.2023r.

IZP.271.06.2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn: „**Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski**”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022r., poz. 1710 ze zm., zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Proszę o wskazanie lokalizacji drzwi stalowych D5.

Odpowiedź: Drzwi są zlokalizowane przy wejściu do kotłowni - pomieszczeń piwnicznych.

Pytanie nr 2: Proszę o doprecyzowanie, czy w pozycji w przedmiarze budowlanym nr 336 mowa jest o podjeździe dla niepełnosprawnych oraz schodach do żłobka?

Proszę o doprecyzowanie technologii nowego posadowienia.

Odpowiedź: Tak, jest to istniejący podjazd przy żłobku. Po demontażu podjazdu sprawdzić istniejące fundamenty i możliwość zachowania i wykorzystania istniejącego posadowienia. W razie konieczności należy dolać - poszerzyć istniejące stopy betonem C20/25 na głębokość istniejących fundamentów.

Pytanie nr 3: Proszę o wyjaśnienie kwestii cokołu budynku. Czy styropianem o grubości 15cm dochodzimy do poziomu terenu. W miejscu istniejącego uskoku na ścianie - montaż listwy z kapinosem. Poniżej listwy elewacja z tynku mozaikowego, powyżej listwy tynk silikonowy?

Odpowiedź: Styropianem dochodzimy do poziomu terenu, nie wykonujemy docieplenia poniżej terenu. Przy cokole listwa z kapinosem. Na styropianie wykonać tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie lub po uzgodnieniu z inwestorem, dopuszcza się tynk i powłoki malarskie

Wójt Gminy Piaski

/ - / Wiesław Głapka

Otrzymują:

-adresat

-a/a