



**Wyjaśnienia specyfikacji  
warunków zamówienia**

Nasz znak ZP.271.20.2021  
Nowy Targ 12.07.2021r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu”.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie technologii jaką przewiduje zamawiający do uszczelnienia pokrycia istniejącego pokrycia? Podczas wizyty w trakcie deszczu na strychu budynku można było zauważyć bardzo dużo drobnych zawilgoceń wylewki spowodowanych przesiąkaniem wody przez dziury w pokryciu. Ponadto z tego co wiemy, dach był już niejednokrotnie uszczelniany, w związku z czym rodzi się pytanie, czy nie lepiej wymienić pokrycie na nowe lub pokryć dach na całej powierzchni jakąś płynną membraną? Po wykonaniu prac gwarancja spada na wykonawcę, a znalezienie dziur w tak nieszczelnym dachu jest wręcz nierealne.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien dokonać przeglądu pokrycia dachowego pod względem szczelności, wykonać drobne naprawy i jego uszczelnienie. Sposób wykonania robót powinien być adekwatny do zaistniałych potrzeb tj. doszczelnienie rąbka stojącego poprzez jego zaklepanie, zalutowanie dziur i uszkodzeń w poszyciu z blachy zgodnie z technologią i z zasadami wiedzy technicznej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych technologii zaproponowanych przez wykonawcę.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Grzegorz Watychu**

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>
2. [www.nowytarg.pl](http://www.nowytarg.pl)
3. a/a