



ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWCH

Nr sprawy: SSM/13/PP/2023

Dotyczy: wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących **Wykonania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy Miejskiego Data Center wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przestrzeń administracyjno-biurowa, magazynowa oraz warsztatowa) w tym SOC i NOC.**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści zapisów ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych, ogłoszonych na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14).

Pytanie 5:

W związku z wymogiem referencyjnym:

„w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń, wykonały należycie co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku technicznego Data Center (o powierzchni umożliwiającej zainstalowanie i uruchomienie min. 40 szaf serwerowych) wraz z budynkiem administracyjno-biurowym, na podstawie której to dokumentacji rzeczywiście powstał zaprojektowany obiekt”

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli obiekt zaprojektowany w części pod Data Center powstał w części kubaturowej o powierzchni około 70m² na kondygnację w budynku 7-kondygnacyjnym, co pozwala na montaż wymaganych 40 szaf serwerowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi na sprzęt sieciowy, pomieszczenie na ups-y wraz akumulatorami oraz pomieszczeniami na klimatyzatory. Obiekt został zaprojektowany i wykonany wraz z traktami umożliwiające instalację okablowania zarówno zasilającego jak i logicznego (kable UTP oraz FO). W obiekcie zostały przewidziane wszystkie instalacje niskoprądowe takie jak: System BMS, System antywłamaniowy, System kontroli dostępu, System monitoringu wizyjnego, System monitorowania podstawowych parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotność itp.).

Obiekt ten jest w fazie realizacji i nie został jeszcze wyposażony w sprzęt IT oraz w/w systemy pomocnicze.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuści do konsultacji tylko te podmioty które spełnią określony w ogłoszeniu warunek udziału, a więc nie dopuści do konsultacji podmiotu wykazującego się wyżej przedstawioną realizacją.



ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Sprawę prowadzi:

Nowicka Joanna
Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

