

L.dz.3267/H/23
Nr sprawy: KZP/10/VIII/2023

Zabrze, dn. 22.08.2023 r.

Odpowiedź na zapytania

Zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu pod nazwą „**Remont Sali do siatkówki/koszykówki w Hali Widowiskowo Sportowej w Zabrzu ul. Matejki 6**” wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie:

W pierwszym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pod nazwą „Remont Sali do siatkówki/koszykówki w Hali Widowiskowo Sportowej w Zabrzu ul. Matejki 6 ” została złożona jedna oferta na kwotę 935.390,40 zł brutto. Postępowanie to zostało unieważnione, gdyż złożona oferta przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 705.118,41 zł brutto.

W dniu 3.08.23r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie przetargowego na to samo zadanie, z tym samym zakresem przedmiotu zamówienia.

Czy aby tym razem udało się zrealizować remont Sali Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wykonania nagłośnienia ? Nasza sugestia jest podyktowana ogromnym nakładem finansowym jaki generuje wykonanie owego nagłośnienia, a w naszej opinii nie jest kluczowe dla przedmiotu zamówienia i można je zrealizować na późniejszym etapie, gdy Zamawiający pozyska nowe środki finansowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na rezygnację z wykonania nagłośnienia.

Zapytanie:

Z uwagi na bezpieczeństwo oraz przyszłe użytkowanie obiektu - proponujemy zastosowanie balustrad stalowych, malowanych proszkowo, bez użycia szkła. Balustrada zgodnie z założeniami PFU zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie balustrad stalowych, malowanych proszkowo, bez użycia szkła, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne panele akustyczne o poniższych parametrach:

Stopień pochłaniania dźwięku α								
Częstotliwość (Hz), α_p						Cały zakres		Klasa
125	250	500	1000	2000	4000	NRC ³⁾	α_w	
0,25	0,70	0,75	0,60	0,75	0,95	0,70	0,70 (H)	C

Rozmiar nominalny [mm]	600 x 600, 625 x 625, 1200 x 600, 1250 x 625		
Grubość [mm]	15	25	35
Ciężar [kg/m ²]	7,8	11,3	15,0
Wartość pochłaniania dźwięku α_w do 1,00			
Reakcja na ogień zgodna z normą EN 13501-1: B-s1,d0			
Deklaracje produktu: WW-EN 13168-L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)200-CI3			
Ogólne dopuszczenie budowlane (ABZ): Z-23.15-1562			
Nr deklaracji właściwości użytkowych: KA-0698-HADSF-13-01			

Zaproponowane rozwiązanie oprócz spełnienia norm akustycznych posiada również odporność na uderzenie piłką zgodną z DIN 18 032/ część 3

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne panele akustyczne o powyższych parametrach.

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne tablicę wyników o następujących parametrach:



Tablica przeznaczona do obsługi koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, badmintona i innych.

Dane techniczne: Wymiary: 1500 x 1000 x 70 mm Wielkość wyświetlaczy: 15, 20 cm Sterowanie bezprzewodowe - z pilota radiowego lub przewodowe z pulpitu (opcja). Sygnał

dźwiękowy automatycznie po zakończeniu każdej części gry i meczu Dobra czytelność do 60 m każdego punktu hali

Funkcje sportowe: Wyświetlanie czasu gry w trybie START - STOP Funkcja szybkiego wybierania czasu gry: 5, 10, 20, 30 min. / narastająco lub malejąco / Programowanie dowolnego czasu gry w zakresie 1 do 99 min. / narastająco lub malejąco / Wyświetlanie trzycyfrowego wyniku Wynik w setach Część gry / nr seta, połowy, kwarty itp. / Ilość przewinień drużyny Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa dostępna z pilota / pulpitu

Wymagane instalacje: Gniazdo przy tablicy: zasilanie ~ 230 V / 50 Hz Tablica przeznaczona do obsługi koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, badmintonu i innych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne tablicę wyników o powyższych parametrach.

Zapytanie:

Wykładzina sportowa wg projektu powinna posiadać warstwę wierzchnią min. 2 mm – proszę o wskazanie normy EN/ISO metodologii badania warstwy wierzchniej wykładziny, ponieważ wykładziny sportowe posiadają warstwę wierzchnią z czystego pcv i brak jest producenta, który spełnia te wymagania ? Jaka norma EN/ISO będzie charakteryzowała ten parametr?

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie wykonywania przedmiotu umowy będzie wymagał certyfikatu określającego warstwę wierzchnią wykładziny pcv gr. 2mm wg normy PN-EN ISO 24340.

Zapytanie:

Wskazujecie Państwo w wykładzinie sportowej wskaźnik IPI, jest to jeden z elementów zawartych w normie AC P 90-205. Jest to francuska norma określająca jakość posadzek w szkołach podstawowych. Niniejszy wskaźnik nie dotyczy obiektów wielosportowych ani obiektów przeznaczonych do zawodów i nie ma związku z normą EN 14904 dotyczącą sportów halowych. Francuska norma dotyczy wyłącznie wykładzin podłogowych do zajęć motorycznych lub zajęć fizycznych dla dzieci w szkołach podstawowych. Norma AC P 90-205 nie jest normą europejską, a jedynie normą lokalną obowiązującą dla francuskich szkół podstawowych. W związku z powyższym czy zamawiający rezygnuje ze wskaźnika IPI charakteryzującego go jako błędny parametr podłogi sportowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje ze wskaźnika IPI. Zamawiający na etapie wykonywania przedmiotu umowy będzie wymagał przedłożenia wyniku z badania współczynnika IPI.

Zapytanie:

W specyfikacji wskazujecie Państwo aby nawierzchnia sportowa posiadała 2 certyfikaty Federacji Sportowych: FIBA, FIVB. Jedynym producentem na rynku europejskim, który posiada certyfikat FIVB na wyłączność jest firma Gerflor z produktami z grupy wykładzin Taraflex, co wskazuje na jednego producenta wykładziny sportowej, co jest to niezgodne z ustawą PZP i blokuje możliwości ofertowania już na etapie przetargu a następnie

wbudowania produktu innych renomowanych producentów wykładzin sportowych. Czy zamawiający dla potwierdzenia jakości wykładziny będzie wymagał aby wykładzina posiadała minimum 2 dowolne certyfikaty federacji sportowych spośród 4 wymienionych: IHF, EHF, FIBA, FIVB ?

Odpowiedź:

Z uwagi na dyscypliny sportowe, które będą uprawiane w wyremontowanym przedmiocie umowy Zamawiający wymaga, aby wykładzina posiadała certyfikaty: FIBA i FIVB.