

PREZYDENT GRUDZIĄDZA
ul. Ratuszowa 1
86-300 GRUDZIĄDZ (8)

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr Roman Kuklinski Nr upr. 519/2009
Inowrocław, dnia 10.05.2023
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
bez uwag stwierdzam ~~z uwagami~~

UWAGI :

1. Liczba istniejących modułów PV o mocy:
   255 W = 256 szt.; 250 W = 123 szt.
2. Liczba projektowanych modułów PV o mocy:
   400 W = 137 szt.
3. Liczba istniejących falowników o mocy znamionowej:
   27,60 kW = 3 szt.; 7,50 kW = 1 szt.
4. Liczba projektowanych falowników o mocy znamionowej:
   25,0 kW = 1 szt.; 12,0 kW = 1 szt.;
   10,0 kW = 1 szt.; 5,0 kW = 1 szt.
5. Moc istniejących modułów fotowoltaicznych 96,03 kW
7. Moc projektowanych modułów fotowoltaicznych 54,08 kW
8. Sumaryczna moc modułów fotowoltaicznych 150,83 kW.

- Stan istniejący
- Stan projektowany

eNQu
eNQu Sp. z o. o.
ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz
tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl

inwestycja:	Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej o moc ok. 55 kW, do mocy ok. 151 kW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
adres inw.:	dz. nr: 2/10 i 2/13 obręb nr 0117 M. Grudziądz 046201_1 Grudziądz
inwestor:	Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz
tytuł:	Schemat instalacji
projektował:	mgr inż. Patryk Michalski nr upr. KUP/0271/PBE/21 spec. elektroenergetyczna
sprawdził:	inż. Aleksandra Janczak nr upr. GT-III-7210/40/77 spec. elektroenergetyczna
projektował:	-
sprawdził:	-

branża:	rodzaj projektu:	nr projektu:	data:
Elektryczna	Projekt budowlany	PV-MWiO-1	05.05.2023
skala:	nr rysunku:		rewizja:
-	Rys. nr 0201		01