



Lista opraw

- 13 * Oprawa awaryjna 1W
- 10 * Oprawa awaryjna 1W
- 21 * Oprawa awaryjna 1W
- 11 * Oprawa awaryjna 1W
- 84 * Oprawa podstawowa 17W
- 26 * Oprawa podstawowa 24W
- 5 * Oprawa podstawowa 27W
- 67 * Oprawa podstawowa 26W
- 97 * Oprawa podstawowa 26W
- 75 * Oprawa podstawowa 36W
- 6 * Oprawa podstawowa 42W
- 12 * Oprawa podstawowa 100W RA90

- Wentylator załączany z oświetleniem z opóźnionym wyłączeniem (YDYżo 4x2,5mm2)
- Wentylator dachowy załączany z oświetleniem z opóźnionym wyłączeniem (YDYżo 4x2,5mm2)
- Wentylator praca ciągła (YDYżo 3x2,5mm2)

- Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP20, 8m

kamera wewnętrzna kopułkowa 5 MPX 2,8mm Ingenius Plus H.265 Smart

kamera zewnętrzna tubowa 5 MPX 2,8-12mm Ingenius Plus H.265 Smart

- Gniazdo p/t 1x230V IP20 16A/250V, ogólnego przeznaczenia, (1x L+N+PE-ramka pojedyncza);

- Gniazdo p/t 2x230V IP20 16A/250V, ogólnego przeznaczenia, (2x L+N+PE-ramka podwójna);

- Gniazdo p/t 1x230V IP44 16A/250V, ogólnego przeznaczenia, (1x L+N+PE-ramka pojedyncza);

P - gniazdo do zasilania pralki; montaż na 1,2m

o - gniazdo do zasilania okapu; montaż na 2,2m

z - gniazdo do zasilania zmywarki; montaż na 0,6m

L - gniazdo do zasilania lodówki; montaż na 0,6m

S - gniazdo do zasilania suszarki; montaż na 1,2m

- Łącznik p/t IP20 10A/250V jednobiegunowy;
- Łącznik p/t IP20 10A/250V świecznikowy;
- Łącznik p/t IP44 10A/250V jednobiegunowy;

13 * Oprawa ewakuacyjna IP65 z modulem awaryjnym 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

17 * Oprawa ewakuacyjna IP65 z modulem awaryjnym 1h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Jednostka projektowa:
CANEA
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Investor:
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY
UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Investycja:
„DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ŚCP W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ I KLINIKI PSYCHIATRII DO WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ I NAUKOWĄ”

Adres obiektu: DZIAŁKA NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001 MORAWICA, UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr proj.: 23-05-01
Data: 10.2023
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FUNKCJA NAZWISKO PODPIS

Projektant: mgr inż. Marcin Rokita SWK/0102/PWB/E/21

Projektant: mgr inż. Marek Alf SWK/0243/PBS/17

Sprawdzający:

Tytuł: RZUT I PIETRA

Rawizja: A Skala: 1:100 Rys: PW-ELE-003